



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως
Τ.Κ. - Πόλη : 551 34 - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Σ. Σαρρή
Τηλέφωνο : 2313 327 851
email : promithies@4ype.gr

Θεσσαλονίκη, 6 - 10 - 2022

Αρ. Πρωτ.:

44559

Κοιν.: Κάθε ενδιαφερόμενο
(μέσω της ιστοσελίδας της 4^{ης}Υ.Πε.
Μακεδονίας και Θράκης)

Θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 60/2022 Έρευνας Αγοράς.»

Σχετ.: (α) Η υπ' αριθμ. 60/2020 (ΑΔΑΜ: 22PROC011325078) Έρευνα Αγοράς ανάδειξης αναδόχου προμήθειας υλικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (CPV: 31681410-0 ηλεκτρολογικό υλικό) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

(β) Το με ημερομηνία 29-9-2022 αίτημα οικονομικού φορέα για παροχή διευκρινίσεων στην Έρευνα Αγοράς 60/2022.

(γ) Το με αριθμ. πρωτ. 43552/03-10-2022 έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα: Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για το προς προμήθεια είδος με Α.Α53 αν εκ παραδρομής αναφέρεται ο ορός 400LM καθώς δεν κατασκευάζεται φωτιστικό ασφαλείας με 400LM. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλώ ενημερώστε μας για τον ενδεικτικό τύπο με τον οποίο συντάχθηκε η μελέτη σας.

Απάντηση: Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και εκφράζουν ελάχιστες απαιτήσεις. Συνεπώς, για το είδος που αναφέρετε, είναι αποδεκτά φωτιστικά ασφαλείας που έχουν αυτονομία τουλάχιστον 1,5 ώρα και έχουν φωτεινή ροή τουλάχιστον 400 lumen. Αν κάποια εταιρία εμπορεύεται φωτιστικά ασφαλείας με φωτεινή ροή π.χ. 600 lumen προφανώς και γίνονται αποδεκτά, διότι υπερκαλύπτουν την απαίτηση. Εάν δεν διαθέτετε κάποιο ή κάποια από τα 57 είδη που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή ή αν θεωρείτε την τιμή προϋπολογισμού ως ασύμφορη, μπορείτε να υποβάλλετε προσφορά για τα υπόλοιπα είδη. Η προσφορά σας θα αξιολογηθεί κανονικά, ως προς τα προσφερόμενα είδη.

Ο Διοικητής
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΣΙΡΗΝΗ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ