



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 17-11-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 51912

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως
Τ.Κ. - Πόλη : 551 34 - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Σ. Σαρρή
Τηλέφωνο : 2313 327 851
email : promithies@4ype.gr

Κοιν.: Κάθε ενδιαφερόμενο
(μέσω της ιστοσελίδας της 4^{ης} Υ.Πε.
Μακεδονίας και Θράκης)

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 78/2022 Έρευνας Αγοράς.»

Σχετ.: (α) Η υπ' αριθμ. 78/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011559631) Έρευνα Αγοράς ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης (θερμαντικά σώματα, καυστήρες, κυκλοφορητές, λέβητες κ.τ.λ.) (CPV: 39715210-2 εξοπλισμός κεντρικής θέρμανσης), για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

(β) Το με ημερομηνία 9-11-2022 (αρ. πρωτ. Υ.Πε.: 50786/10-11-2022) αίτημα οικονομικού φορέα για παροχή διευκρινίσεων στην Έρευνα Αγοράς 78/2022.

(γ) Το με ημερομηνία 10-11-2022 (αρ. πρωτ. Υ.Πε.: 51028/11-11-2022) αίτημα οικονομικού φορέα για παροχή διευκρινίσεων στην Έρευνα Αγοράς 78/2022.

(δ) Το με αριθμ. πρωτ. 51401/14-11-2022 έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα: Στην Έρευνα Αγοράς με αριθμό 78/2022 που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης, ζητάτε θερμαντικά σώματα ΑΚΑΝ διάστασης 605 (ΚΥ ΣΑΠΠΩΝ και ΚΥ ΙΑΣΜΟΥ). Δεδομένου ότι σώματα διάστασης 605 δεν υπάρχουν, παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν εννοείτε τη διάσταση 655 ή τη διάσταση 505.

Απάντηση: Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος, η επιτροπή μετά από την εξέτασή του αποφαινεται θετικά στην αντικατάσταση της διάστασης 605 των θερμαντικών σωμάτων τ. ΑΚΑΝ με την διάσταση 655, λόγω παύσης παραγωγής θερμαντικών σωμάτων με αυτήν τη διάσταση.

Ο Διοικητής
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ