



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ**  
**ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού 1  
 Τ.Κ. - Πόλη : 551 34 - Καλαμαριά  
 Πληροφορίες: Κ.Τσαλακόπουλος  
 Τηλέφωνο : 2313 327 825  
 email : promithies@4ype.gr

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΔΑ:** .....  
**ΑΔΑΜ:** .....

Καλαμαριά, 27-03-2023  
 Αρ. Πρωτ.: 14680

**Προς:** Κάθε ενδιαφερόμενο  
 οικονομικό φορέα

**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 18/2023**

Ανάδειξης αναδόχου για την **ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων των λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης**, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 50720000-8, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης), προϋπολογισθείσας δαπάνης **είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (24.235,60€)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης εξάμηνης (6-μηνης) μονομερούς παράτασης μέχρι του ποσού των #12.117,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%), στο πλαίσιο του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

**ΜΕΡΟΣ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

<b>Είδος Διαγωνισμού</b>	Διαδικασία έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (άρθρο 118 του Ν.4412/2016)..
<b>Σύντομη περιγραφή ζητούμενων ειδών - υπηρεσιών</b>	Υπηρεσίες <b>ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων των λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης</b> , των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4 <sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συμπεριλαμβανομένων υλικών καθαρισμού και λίπανσης, καθώς και ανταλλακτικών μικρής αξίας (πχ. μπεκ), όπως αναλυτικά περιγράφονται στις, ως <b>ΜΕΡΟΣ Β'</b> , συνημμένες « <b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b> ».
<b>Κωδικός CPV</b>	<b>50720000-8</b> , Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης.
<b>Κριτήριο κατακύρωσης</b>	Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

**Διακήρυξη με αριθμό 18/2023,**

ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας.

<b>Προθεσμία υποβολής προσφορών</b>	Ημερομηνία: <b>10-04-2023</b> Ημέρα: <b>Δευτέρα</b> Ώρα: <b>14:00 μμ.</b> στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 <sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
<b>Χρόνος διενέργειας</b>	Ημερομηνία: <b>11-04-2023</b> Ημέρα: <b>Τρίτη</b> Ώρα: <b>10:00 πμ.</b>
<b>Τόπος διενέργειας</b>	Κεντρική Υπηρεσία 4 <sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά).
<b>Προϋπολογισμός</b>	<b>Είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (24.235,60€)</b> , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%).
<b>Προϋπολογισμός που βαρύνει</b>	Τον προϋπολογισμό της 4 <sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 0889)
<b>Διάρκεια της σύμβασης</b>	<b>Ένα (1) έτος, με ημερομηνία έναρξης ισχύος, όχι νωρίτερα από 20-06-2023, και με δικαίωμα εξάμηνης (6-μηνης) μονομερούς παράτασης, έως του ποσού των #12.117,80€ με ΦΠΑ 24% (πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%).</b>
<b>Εγγύηση καλής εκτέλεσης</b>	Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό <b>τέσσερα τοις εκατό (4%)</b> επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά <b>δύο (2) μήνες</b> από το χρόνο λήξεως της σύμβασης και των παρατάσεων αυτής.
<b>Πληροφορίες Τηλέφωνο</b>	Τσαλακόπουλος Κωνσταντίνος Τηλ. 2313 327 825
<b>Αποφάσεις Διοικητή</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Η με αριθμό πρωτ. 7994/20-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΜΕΛΟΡ10-Τ00) Απόφαση Διοικητή της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς ανάδειξης αναδόχου για την <b>ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων των λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης, για κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας</b>, αρμοδιότητας της 4<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.</li> <li>• Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 816 με αριθμό πρωτ. 8923/23-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ5ΥΟΡ10-ΜΑΞ), ΚΑΕ 0889.01, οικονομικού έτους 2023, σχετικά με τη διενέργεια έρευνας αγοράς ανάδειξης αναδόχου ετήσιας συντήρησης εγκαταστάσεων των λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.</li> </ul>
<b>Τρόπος αποστολής προσφορών</b>	Σε <b>κλειστό φάκελο</b> με τα <b>στοιχεία της εταιρείας</b> και την ένδειξη « <b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 18/2023 Έρευνα Αγοράς</b> » στο <b>Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης</b> (Ιουστινιανού 1, ΤΚ 551 34, Καλαμαριά). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη « <b>Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία</b> ».
<b>Χρόνος ισχύος προσφορών</b>	<b>Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες</b> , Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <b>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</b> . Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή

	<p>μέρος της, μετά την κατάθεσή της.</p>
<p><b>Τρόπος σύνταξης της προφοράς</b></p>	<p>Η προσφορά θα πρέπει:</p> <p><b>(α)</b> Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο), με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 18/2023 Έρευνα Αγοράς» και να παραδοθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.</p> <p><b>(β)</b> Να φέρει απαραίτητως ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.</p> <p><b>(γ)</b> Η προσφορά να συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές, περιγραφές, όρους, προϋποθέσεις και απαιτήσεις όπως καθορίζονται στην παρούσα και στο συνημμένο ΜΕΡΟΣ Β', που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.</p> <p><b>(δ)</b> Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται είτε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/εγκαταστάσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β', της παρούσας.</li> <li>ii. Για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/εγκαταστάσεων ανά Κέντρο Υγείας και για όσα από τα Κέντρα Υγείας επιθυμούν. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι, οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών/εγκαταστάσεων του εκάστοτε Κέντρου Υγείας, για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά.</li> </ul> <p><b>(ε)</b> Σε περίπτωση υποβολής προφοράς για περισσότερα από ένα (1) Κέντρα Υγείας, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική και να αναγράφει ξεχωριστά την τιμή για κάθε εγκατάσταση λεβητοστασίου των Κέντρων Υγείας, για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά (όπως πχ. και στο συνημμένο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς»).</p> <p><b>(στ)</b> Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ανά Κέντρο Υγείας και για το σύνολο των εγκαταστάσεων που υπάγονται σε αυτό. Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των εγκαταστάσεων ενός Κέντρου Υγείας, δε θα αξιολογείται για το συγκεκριμένο Κέντρο Υγείας.</p> <p><b>(ζ)</b> Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του/της προσφερόμενου/ης είδους/υπηρεσίας, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό/ή έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το/η προσφερόμενο/η είδος/υπηρεσία δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά.</p> <p><b>(η)</b> Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση της παρούσας.</li> <li>• Υποβολή προσφορών: έως 10-04-2023 ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης</li> <li>• Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.</li> </ul>
<p><b>Απαιτούμενα Δικαιολογητικά</b></p>	<p>Με την υποβολή της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο</p>

ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:

- **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου.**

Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:

- (α) τις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές
- (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας
- (γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- (δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο

- **Ασφαλιστική Ενημερότητα**

- **Φορολογική Ενημερότητα**

- **Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:**

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

ii. Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής.

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

**Με την τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:**

- **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία δηλώνουν την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως ορίζονται στο **ΜΕΡΟΣ Α', ΜΕΡΟΣ Β'** και στα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** της παρούσας.
- Τα σχετικά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα, που **τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών**, όπως αυτά απαιτούνται από το συνημμένο **ΜΕΡΟΣ Β'**,

	<p>«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».</p> <p>Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου, επικαιροποιημένο.</p>
<p><b>Τρόπος πληρωμής</b></p>	<p>Η πληρωμή του αναδόχου για την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών μικρής αξίας, θα γίνεται για κάθε εξάμηνο (6-μηνο) παροχής του έργου (δεδουλευμένα) με το αντίστοιχο ποσό (6/12 της συνολικής ετήσιας αμοιβής), από τον προϋπολογισμό της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης:</p> <p>(α) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, υπογραφόμενο από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής εκτέλεσης των εργασιών.</p> <p>(β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (για το αντίστοιχο 6-μηνο)</p> <p>(γ) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών, υπογραφόμενο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, εφόσον αφορά παράδοση υλικών.</p> <p>(δ) Δελτία αποστολής και τιμολόγια (για το αντίστοιχο 6-μηνο), εφόσον αφορούν παράδοση υλικών.</p> <p>(ε) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία.</p> <p><b>Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:</b></p> <p>(α) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτηση <b>2%</b> επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010).</p> <p>(β) Κράτηση <b>0,1%</b> για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής (ΕΑΔΗΣΥ), για όλες τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 4912/2022).</p> <p>(γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.</p> <p>(δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 - ΦΕΚ 167Α'/23.7.2013).</p> <p>Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας, βαρύνει την 4<sup>η</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.</p> <p><b>Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.</b></p>

**Διακήρυξη με αριθμό 18/2023,**

ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας.

<b>Χρόνος Δημοσίευσης</b>	<b>27-03-2023,</b> (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
<b>Δημοσίευση</b>	<p>Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.</li> <li>• Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)</li> <li>• Στην ιστοσελίδα της 4<sup>ης</sup> Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (<a href="http://www.4yp.e.gr">www.4yp.e.gr</a>), (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης).</li> </ul>

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας  
Μακεδονίας και Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

## ΜΕΡΟΣ Β'

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ**A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Η συντήρηση πραγματοποιείται από αδειούχο εγκαταστάτη – συντηρητή καυστήρων σύμφωνα με την ΥΑ ΟΙΚ 189533/07-11-2011.
2. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει ατομικά μπλοκ Φύλλων Ελέγχου & Συντήρησης λεβήτων και καυστήρων, θεωρημένα από τα Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων. Απαγορεύεται η συμπλήρωση Φύλλου Συντήρησης σε φωτοτυπία. Μαζί με την προσφορά, θα κατατεθεί **επί ποινή αποκλεισμού**, φωτοτυπία των θεωρήσεων των Μπλοκ των Φύλλων Συντήρησης.
3. Όλοι οι συντηρητές και οι τεχνικοί που θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας, θα πρέπει, **με ποινή αποκλεισμού**, να διαθέτουν τις Βεβαιώσεις Αναγγελίας που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι.

Να κατατεθεί, **επί ποινή αποκλεισμού**, ονομαστική κατάσταση όλων των τεχνιτών με τα στοιχεία τους (διευθύνσεις, ειδικότητα, κινητά και σταθερά τηλέφωνα, email) Η συντήρηση των εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης θα εκτελείται από αυτούς και μόνον, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ. Αν για οποιοδήποτε λόγο επιβάλλεται η προσωρινή ή μόνιμη αντικατάσταση του τεχνίτη, θα ενημερωθεί άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία της 4ης ΥΠΕ για την αλλαγή αυτή, με την παράλληλη κατάθεση στην υπηρεσία της κατά Νόμο προβλεπόμενης Βεβαίωσης Αναγγελίας. Η ανάληψη καθηκόντων θα γίνει μόνο μετά από την συνεννόηση και έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι Τεχνίτες θα απασχολούνται είτε με νόμιμη πρόσληψη προσωπικού, γεγονός που θα αποδεικνύεται κατάλληλα, είτε με συμφωνητικό συνεργασίας κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ, αντίγραφο της οποίας θα κατατεθεί.

4. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει, **με ποινή αποκλεισμού**, να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι «*αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και έχει λάβει γνώση των συνθηκών που επικρατούν στις εγκαταστάσεις των λεβητοστασίων των Κέντρων Υγείας (όχι από άποψη καλής λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης), γνωρίζει την κατάστασή τους και έχουν ληφθεί υπ' όψη όλοι οι παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του.*».
5. Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη τα στοιχεία της οποίας **θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως στην Τεχνική υπηρεσία της 4<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ και στον υπεύθυνο του κτιρίου που συντηρεί.** Επίσης, είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε έκτακτες κλήσεις για αποκατάσταση βλαβών.

Σαν έκτακτες κλήσεις βλάβης ορίζονται οι περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης της Μονάδας Υγείας δεν λειτουργούν ή παρουσιάζουν προβλήματα λειτουργίας, οπότε ο Ανάδοχος συντηρητής εφόσον ειδοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της 4ης ΥΠΕ ή από τον υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας, θα πρέπει να διαθέτει Τεχνικό σε ετοιμότητα χρόνου

**Διακήρυξη με αριθμό 18/2023,**

ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας.

---

ανταπόκρισης έως 24 ώρες (ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης) για μετάβαση και εντοπισμό/αποκατάσταση της βλάβης των εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης, καθ' όλο το 24ωρο για όλες τις ημέρες του έτους, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων, ημέρες εορτών, αργιών κλπ. Η ύπαρξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητού, σταθερού τηλεφώνου, των οποίων οι αριθμοί δεν θα μεταβληθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης, θεωρείται απαραίτητη για την δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης και άφιξης στον χώρο της Μονάδας Υγείας εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των 24 ωρών, για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών, με εξαίρεση τα Κέντρα Υγείας Σαμοθράκης, Πρίνου και Αγίου Όρους, όπου λόγω των δρομολογίων δεν είναι εύκολα προσβάσιμα και η ετοιμότητα χρόνου ανταπόκρισης του τεχνικού ορίζεται έως 36 ώρες ή και περισσότερο, εφόσον όμως αυτό μπορεί να στοιχειοθετηθεί από τον Ανάδοχο Συντηρητή με σχετικά έγγραφα.

6. Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας, των διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων λεβήτων - καυστήρων.

**B. ΕΙΔΙΚΑ**

1. Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων των λεβητοστασιών κάθε είδους καυσίμου, των Κέντρων Υγείας της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις υποδείξεις του εκάστοτε κατασκευαστή.

2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος. Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν δύο κύριες επισκέψεις σε κάθε λεβητοστάσιο. Την **επίσκεψη έναυσης**, και την **επίσκεψη παύσης λειτουργίας**.

Η επίσκεψη έναυσης, πραγματοποιείται πριν την χειμερινή περίοδο και ανάλογα την κλιματολογική ζώνη του Κέντρου Υγείας, δηλαδή από αρχές Σεπτεμβρίου έως το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου, ενώ η επίσκεψη παύσης λειτουργίας από τις αρχές έως το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους.

Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο έχει γίνει συντήρηση έναυσης, ο Ανάδοχος, υπέχει υποχρέωση επίσκεψης ελέγχου και επιβεβαίωσης της σωστής λειτουργίας του συστήματος.

3. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οφείλει άμεσα να καταθέσει Χρονοδιάγραμμα Συντήρησης των μονάδων υγείας τη συντήρηση των οποίων έχει αναλάβει. Οι επισκέψεις θα διενεργούνται κατά την πρωινή ή απογευματινή βάρδια στις καθημερινές εργάσιμες, πλην Αργιών και Σαββατοκύριακων.

4. Κατά την επίσκεψή του ο συντηρητής ενημερώνει τον Επιστημονικά Υπεύθυνο ή την Προϊσταμένη ή τους Διοικητικούς υπαλλήλους της μονάδας υγείας. Κατόπιν, συνοδεία υπαλλήλου κατευθύνεται στο χώρο του Λεβητοστασίου για την Συντήρηση. Όταν περατωθούν οι εργασίες, συμπληρώνει το Φύλλο Συντήρησης, το οποίο σφραγίζεται, και υπογράφεται από τον Συντηρητή και κατόπιν παραδίδει το πρωτότυπό του στον υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας. Μαζί με το Φύλλο Συντήρησης, υποχρεωτικά παραδίδεται και η εκτύπωση των αποτελεσμάτων μέτρησης του Αναλυτή Καυσαερίων. Ειδικά κατά την επίσκεψη έναυσης, ο συντηρητής θα συμπληρώσει επιπλέον το «Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης», σύμφωνα με το συνημμένο δείγμα της Πλατφόρμας Παρακολούθησης Εξοικονόμησης Ενέργειας Υποδομών Δημοσίου, θα το υπογράψει και θα το παραδώσει στον υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας.



5. Η υπηρεσία με δική της ευθύνη και μέριμνα, θα διατηρεί για τις εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των **400 KW** (ή 340.000 Kcal/h) ξεχωριστά, βιβλίο Συντήρησης, όπου θα αναγράφονται όλες οι διενεργηθείσες συντηρήσεις και επισκευές. Μετά από κάθε επίσκεψη θα ενημερώνεται και θα υπογράφεται από τον Συντηρητή, για το είδος της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάσταση. Το ανωτέρω Βιβλίο Συντήρησης θα φυλάσσεται προφυλαγμένο εντός του λεβητοστασίου, με ευθύνη και μέριμνα των υπευθύνων των υγειονομικών μονάδων.

6. Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το Φύλλο Συντήρησης, το πρωτότυπο του οποίου μαζί με την εκτύπωση της μέτρησης καυσαερίων θα παραδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο της μονάδας υγείας και θα αναρτάται στο χώρο του λεβητοστασίου. Αντίγραφο του Φύλλου Συντήρησης και της εκτύπωσης της μέτρησης καυσαερίων θα αποστέλλεται άμεσα με μέριμνα και ευθύνη της μονάδας υγείας στην Τεχνική Υπηρεσία. Ο συντηρητής υποχρεούται στο Φύλλο Συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Εάν οι μετρήσεις των καυσαερίων είναι εκτός ορίων, να αναφέρονται γραπτώς και τεκμηριωμένα τεχνικά, στο Φύλλο Συντήρησης, όλες οι ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, ώστε οι μετρήσεις να είναι εντός ορίων. Το Φύλλο Συντήρησης θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται με την σφραγίδα του τεχνίτη του Αναδόχου και θα συνυπογράφεται από τον υπάλληλο του Κέντρου Υγείας που συνοδεύει τον τεχνίτη και θα παραδίδεται στον υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας.

Επίσκεψη συντήρησης κατά την οποία δεν έχει συμπληρωθεί και παραδοθεί Φύλλο Συντήρησης ή/και καταγραφή των καυσαερίων από τον Αναλυτή Καυσαερίων κατά την ημερομηνία ελέγχου, θα θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν θα αποζημιώνεται.

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό που προβλέπεται από την Νομοθεσία και τις αρχές της Τέχνης και της Τεχνικής.

8. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον Αναλυτή Καυσαερίων που προβλέπεται από την Νομοθεσία, ο Ανάδοχος, **επί ποινή αποκλεισμού**, οφείλει να:

8.1. Διαθέτει διακριβωμένο/ους Αναλυτή/ές καυσαερίων.

8.2. Δηλώσει κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, τον αρ. σειράς του Αναλυτή ή των Αναλυτών καυσαερίων, που πρόκειται να χρησιμοποιήσει κατά την συντήρηση των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση άλλου Αναλυτή πλην των δηλωθέντων, θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση της Τεχν. Υπηρεσίας της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ. Για τον Αναλυτή που τυχόν αντικαταστήσει άλλον δηλωθέντα, ισχύουν οι ίδιες ακριβώς απαιτήσεις με τον αποσυρόμενο.

8.3. Καταθέσει **εν ισχύ Πιστοποιητικό Διακρίβωσης του Αναλυτή Καυσαερίων** ή των Αναλυτών καυσαερίων που δηλώνει σύμφωνα με το 6.2, από τους προβλεπόμενους κατά Νόμο Φορείς για την διενέργεια της Διακρίβωσης.

8.4. Ο Αναλυτής θα είναι ρυθμισμένος ώστε σε κάθε εκτύπωση τιμών ελέγχου, να αναγράφονται επίσης:

8.4.1. Ο αρ. σειράς του Αναλυτή.

8.4.2. Η ημερομηνία ελέγχου.

9. Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού και

**Διακήρυξη με αριθμό 18/2023,**

ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας.

λίπανσης και τα ανταλλακτικά μικρής αξίας (π.χ. μπεκ). Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και η άμεση αποστολή τεχνικού σε περίπτωση βλάβης.

**10.** Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά την Τεχνική υπηρεσία της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ για τα τυχόν εξαρτήματα που χρήζουν αντικατάστασης λόγω φθοράς ή βλάβης. Σε κάθε επισκευή τα αφαιρούμενα υλικά θα παραδίδονται στον εκπρόσωπο του Κέντρου Υγείας.

**11.** Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει, δύο φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης, συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου και μέτρηση καυσαερίων των εγκαταστάσεων που συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση. Για τις εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των **400 KW** (ή 340.000 Kcal/h) ο έλεγχος και η διενέργεια μέτρησης καυσαερίων θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα, για το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

**12.** Στην προληπτική συντήρηση περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

**12.1.** Καθαρισμός του λέβητα και της καμινάδας.

**12.2.** Μηχανικός καθαρισμός της διαδρομής των καυσαερίων.

**12.3.** Λίπανση όλων των κινουμένων εξαρτημάτων των κυκλοφορητών.

**12.4.** Έλεγχος καλής λειτουργίας της ηλεκτροβάνας και των αποφρακτικών βανών.

**12.5.** Καθαρισμός φίλτρου γραμμής αερίου ή πετρελαίου και φίλτρου αντλίας πετρελαίου.

**12.6.** Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ.

**12.7.** Καθαρισμός – ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα.

**12.8.** Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.

**12.9.** Έλεγχος διαρροών καυσίμου και καυσαερίου.

**12.10.** Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας, θα αντικαθίστανται τα στεγανωτικά παρεμβύσματα.

**12.11.** Έλεγχος συστήματος ανίχνευσης αερίου και ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα.

**12.12.** Έλεγχος δοχείων διαστολής.

**12.13.** Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων, πλήρωση – εξαέρωση θερμαντικών σωμάτων.

**12.14.** Μέτρηση – ρύθμιση καυσαερίου.

**12.15.** Συμπλήρωση από τον τεχνικό του “ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ”. Η μέτρηση των καυσαερίων θα γίνεται μόνο από διακριβωμένη συσκευή μέτρησης καυσαερίων. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ζήτηση από τον υπεύθυνο του εκάστοτε Κέντρου Υγείας. Στην εκτύπωση του οργάνου εκτός των μετρήσεων, θα πρέπει να αναγράφονται δια μέσου του οργάνου, τα στοιχεία του Αναλυτή (αρ. σειράς), του συντηρητή και η ημερομηνία έκδοσης. Το απόκομμα του εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο Φύλλο Συντήρησης.

**12.16.** Όλες οι μετρήσεις που προβλέπονται από την ΥΑ ΟΙΚ 189533/07-11-2011.

**12.17.** Χειροκίνητη εναλλαγή και ρύθμιση κεντρικού συστήματος κτιρίου από την ψύξη στη

θέρμανση και αντίστροφα, σε όσα κτίρια έχουν σύστημα κεντρικής ψύξης

**Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Οι εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο αντικείμενο της σύμβασης είναι οι κάτωθι:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

[ Πίνακας ι ]

Α/Α	ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ		ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.)
			KW	(Χ1.000) Kcal/h	
<b>1.</b>	<b>Κ. Υ. Τούμπας</b>				
1.1.	Ιατρεία Τούμπας	<b>Αερίου</b>	338	290	1
1.2.	Ιατρεία Χαριλάου	Πετρελαίου	232	200	1
<b>2.</b>	<b>Κ. Υ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ</b>				
2.1.	Ιατρεία Καλαμαριάς	Πετρελαίου	70	60	1
2.2.	Ιατρεία Φοίνικα	Πετρελαίου	93	80	1
2.3.	Ορθοδοντικό Φοίνικα	Πετρελαίου	58	50	1
2.4.	Ακτινολ./ Φυσικοθ.	Πετρελαίου	93	80	1
3.	Π. Ι. Στρατωνίου Χαλκιδικής	Πετρελαίου	174,5	150	1
4.	Σ.Π.Μ.Π. Καβάλας	Πετρελαίου	58	50	1
<b>5.</b>	<b>Κ. Υ. Ξάνθης</b>	Πετρελαίου	209,5	180	<b>2</b>
<b>6.</b>	<b>Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου</b>	Πετρελαίου	<b>465,5</b>	400	<b>2</b>
7.	Κ.Υ. Θέρμης	<b>Αερίου</b>	232,5	200	1
8.	Κ.Υ. Ν. Μαδύτου	Πετρελαίου	166,5	143	1
9.	Κ.Υ. Σοχού	Πετρελαίου	166,5	143	1
10.	Κ.Υ. Ν. Μηχανιώνας	Πετρελαίου	70	60	1
11.	Κ.Υ. Ηράκλειας	Πετρελαίου	134	115	1
<b>12.</b>	<b>Κ.Υ. Μαυροθάλασσας</b>	Πετρελαίου	244	210	1
12.1	Κ.Υ. Μαυροθάλασσας	Πετρελαίου	29	25	1
13.	Κ.Υ. Νέας Ζίχνης	Πετρελαίου	151	130	1
14.	Κ.Υ. Νιγρίτας	Πετρελαίου	186	160	1
15.	Κ.Υ. Ροδολίβους	Πετρελαίου	157	135	1
16.	Κ.Υ. Ροδόπολης	Πετρελαίου	163	140	1
17.	Κ.Υ. Σιδηροκάστρου	Πετρελαίου	186	160	1
18.	Κ.Υ. Στρυμωνικού	Πετρελαίου	157	135	1
19.	Ι.Α.Κ. Σερρών	Πετρελαίου	35	30	1
20.	Κ.Υ. Αγίου Όρους	Πετρελαίου	116	100	1
21.	Κ.Υ. Αγίου Νικολάου	Πετρελαίου	140	120	1
22.	Κ.Υ. Κασσάνδρας	Πετρελαίου	116	100	1
23.	Κ.Υ. Νέων Μουδανιών	Πετρελαίου	186	160	1
24.	Κ.Υ. Παλαιοχωρίου	Πετρελαίου	209	180	1
<b>25.</b>	<b>Κ.Υ. Καλλικράτειας</b>	Πετρελαίου	488	420	<b>2</b>
26.	Κ.Υ. Δροσάτου	Πετρελαίου	209	180	1
27.	Κ.Υ. Πολυκάστρου	Πετρελαίου	232	200	1
28.	Π.Π.Ι. Φερών	Πετρελαίου	81,5	70	1
29.	Κ.Υ. Σαμοθράκης				
30.	ΠΙ Καμαριώτισσας	Πετρελαίου	23,5	20	1

**Διακήρυξη με αριθμό 18/2023,**

ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας.

31.	Κ.Υ. Σουφλίου	Πετρελαίου	163	140	1
32.	Κ.Υ. Σαπών	Πετρελαίου	140	120	1
33.	Κ.Υ. Ιάσμου	Πετρελαίου	128	110	1
<b>34.</b>	<b>Κ.Υ. Εχίνου</b>	Πετρελαίου	174,5	150	<b>2</b>
35.	Κ.Υ. Σταυρούπολης	Πετρελαίου	151	130	1
<b>36.</b>	<b>Κ.Υ. Αβδήρων</b>	Πετρελαίου	232,5	200	1
36.1.		Πετρελαίου	35	30	1
<b>37.</b>	<b>Κ.Υ. Ελευθερούπολης</b>	Πετρελαίου	186	160	<b>2</b>
38.	Π.Π.Ι. Οφρυνίου	Πετρελαίου	81,5	70	1
<b>39.</b>	<b>Κ.Υ. Χρυσούπολης</b>	Πετρελαίου	174,5	150	1
39.1.		Πετρελαίου	29	25	1
<b>40.</b>	<b>Κ.Υ. Πρίνου</b>	Πετρελαίου	209	180	1
40.1.		Πετρελαίου	35	30	1
40.2.		Πετρελαίου	58	50	1
40.3.		Πετρελαίου	25	21,5	1
41.	Κ.Υ. Νευροκοπίου	Πετρελαίου	232,5	200	1
42.	Π.Π.Ι. Δοξάτου	Πετρελαίου	81,5	70	1
43.	Κ.Υ. Παρανεστίου	Πετρελαίου	145,5	125	1
44.	Κ.Υ. Προσοτσάνης	Πετρελαίου	232,5	200	1
45.	Κ.Υ. Δικαίων	Πετρελαίου	267,5	230	1
46.	Κ.Υ. Ορεστιάδας	Πετρελαίου	209	180	1
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜ.)</b>					<b>60</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

[ Πίνακας ii ]

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤ. (ΤΕΜ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ €
1.	Συντήρηση λεβητοστασίου με λέβητα ονομαστικής ισχύος έως 60.000 Kcal/h	12	180,00 €	2.160,00 €
2.	Συντήρηση λεβητοστασίου με λέβητα ονομαστικής ισχύος από 61.000 Kcal/h έως 140.000 Kcal/h	18	285,00 €	5.130,00 €
3.	Συντήρηση λεβητοστασίου με λέβητα ονομαστικής ισχύος από 141.000 Kcal/h έως 339.000 Kcal/h	26	385,00 €	10.010,00 €
4.	Συντήρηση λεβητοστασίου με λέβητα ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερη ή ίση από 340.000 Kcal/h	4	575,00 €	2.300,00 €
ΣΥΝΟΛΟ		60		<b>19.600,00 €</b>
<b>Φ.Π.Α. 24% (πλην Αγίου Όρους Φ.Π.Α. 0%)</b>				<b>4.635,60 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>				<b>24.235,60 €</b>

**Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων των λεβητοστασιών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ, ανέρχεται

στο ποσό των **24.235,60 €** με Φ.Π.Α. 24% (πλην Αγίου Όρους Φ.Π.Α. 0%).

Δεδομένου ότι είναι δυνατή η προσφορά είτε στο σύνολο, είτε τμηματικά και προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των τιμών μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων, η οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική και θα περιλαμβάνει ξεχωριστή τιμή για κάθε Κέντρο Υγείας του αντικειμένου της σύμβασης, ακόμα και αν ο υποψήφιος ανάδοχος καταθέσει προσφορά για το σύνολο των εγκαταστάσεων.

Διακήρυξη με αριθμό 18/2023,

ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 18/2023

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: \_\_\_\_\_

ΑΦΜ: \_\_\_\_\_ ΔΟΥ: \_\_\_\_\_

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: \_\_\_\_\_

ΤΗΛ.: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Α/Α	ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ	ΟΝ. ΙΣΧΥΣ (x1000) Kcal/h	ΠΟΣ (Τεμ.)	ΠΡΟΣΦΟΡΑ		Προϋπολογισμός (€)
					Τιμή Μονάδας (€)	Σύνολο (€)	
<b>1.</b>	<b>Κ. Υ. Τούμπας</b>						
1.1.	Ιατρεία Τούμπας	<b>Αερίου</b>	290	1	.....,.....	.....,.....	385,00
1.2.	Ιατρεία Χαριλάου	Πετρελαίου	200	1	.....,.....	.....,.....	385,00
<b>2.</b>	<b>Κ. Υ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ</b>						
2.1.	Ιατρεία Καλαμαριάς	Πετρελαίου	60	1	.....,.....	.....,.....	180,00
2.2.	Ιατρεία Φοίνικα	Πετρελαίου	80	1	.....,.....	.....,.....	285,00
2.3.	Ορθοδοντικό Φοίνικα	Πετρελαίου	50	1	.....,.....	.....,.....	180,00
2.4.	Ακτινολ./ Φυσικοθ.	Πετρελαίου	80	1	.....,.....	.....,.....	285,00
3.	Π. Ι. Στρατωνίου Χαλκιδικής	Πετρελαίου	150	1	.....,.....	.....,.....	385,00
4.	Σ.Π.Μ.Π. Καβάλας	Πετρελαίου	50	1	.....,.....	.....,.....	180,00
<b>5.</b>	<b>Κ. Υ. Ξάνθης</b>	Πετρελαίου	180	<b>2</b>	.....,.....	.....,.....	770,00
<b>6.</b>	<b>Κ.Υ. Ζαγκλιβερίου</b>	Πετρελαίου	400	<b>2</b>	.....,.....	.....,.....	1150,00
7.	Κ.Υ. Θέρμης	<b>Αερίου</b>	200	1	.....,.....	.....,.....	385,00
8.	Κ.Υ. Ν. Μαδύτου	Πετρελαίου	143	1	.....,.....	.....,.....	385,00
9.	Κ.Υ. Σοχού	Πετρελαίου	143	1	.....,.....	.....,.....	385,00
10.	Κ.Υ. Ν. Μηχανιώνας	Πετρελαίου	60	1	.....,.....	.....,.....	180,00
11.	Κ.Υ. Ηράκλειας	Πετρελαίου	115	1	.....,.....	.....,.....	285,00
<b>12.</b>	<b>Κ.Υ. Μαυροθάλασσας</b>	Πετρελαίου	210	1	.....,.....	.....,.....	385,00
12.1	Κ.Υ. Μαυροθάλασσας	Πετρελαίου	25	1	.....,.....	.....,.....	180,00
13.	Κ.Υ. Νέας Ζίχνης	Πετρελαίου	130	1	.....,.....	.....,.....	285,00
14.	Κ.Υ. Νιγρίτας	Πετρελαίου	160	1	.....,.....	.....,.....	385,00
15.	Κ.Υ. Ροδολίβους	Πετρελαίου	135	1	.....,.....	.....,.....	285,00
16.	Κ.Υ. Ροδόπολης	Πετρελαίου	140	1	.....,.....	.....,.....	285,00
17.	Κ.Υ. Σιδηροκάστρου	Πετρελαίου	160	1	.....,.....	.....,.....	385,00
18.	Κ.Υ. Στρυμωνικού	Πετρελαίου	135	1	.....,.....	.....,.....	285,00
19.	Ι.Α.Κ. Σερρών	Πετρελαίου	30	1	.....,.....	.....,.....	180,00
20.	Κ.Υ. Αγίου Όρους	Πετρελαίου	100	1	.....,.....	.....,.....	285,00
21.	Κ.Υ. Αγίου Νικολάου	Πετρελαίου	120	1	.....,.....	.....,.....	285,00
22.	Κ.Υ. Κασσάνδρας	Πετρελαίου	100	1	.....,.....	.....,.....	285,00
23.	Κ.Υ. Νέων Μουδανιών	Πετρελαίου	160	1	.....,.....	.....,.....	385,00
24.	Κ.Υ. Παλαιοχωρίου	Πετρελαίου	180	1	.....,.....	.....,.....	385,00
<b>25.</b>	<b>Κ.Υ. Καλλικράτειας</b>	Πετρελαίου	420	<b>2</b>	.....,.....	.....,.....	1150,00
26.	Κ.Υ. Δροσάτου	Πετρελαίου	180	1	.....,.....	.....,.....	385,00
27.	Κ.Υ. Πολυκάστρου	Πετρελαίου	200	1	.....,.....	.....,.....	385,00
28.	Π.Π.Ι. Φερών	Πετρελαίου	70	1	.....,.....	.....,.....	285,00
29.	Κ.Υ. Σαμοθράκης						
30.	ΠΙ Καμαριώτισσας	Πετρελαίου	20	1	.....,.....	.....,.....	180,00

31.	Κ.Υ. Σουφλίου	Πετρελαίου	140	1	.....,.....	.....,.....	285,00
32.	Κ.Υ. Σαπών	Πετρελαίου	120	1	.....,.....	.....,.....	285,00
33.	Κ.Υ. Ιάσμου	Πετρελαίου	110	1	.....,.....	.....,.....	285,00
<b>34.</b>	<b>Κ.Υ. Εχίνου</b>	Πετρελαίου	150	<b>2</b>	.....,.....	.....,.....	<b>770,00</b>
35.	Κ.Υ. Σταυρούπολης	Πετρελαίου	130	1	.....,.....	.....,.....	285,00
<b>36.</b>	<b>Κ.Υ. Αβδήρων</b>	Πετρελαίου	200	1	.....,.....	.....,.....	<b>385,00</b>
36.1.		Πετρελαίου	30	1	.....,.....	.....,.....	180,00
<b>37.</b>	<b>Κ.Υ. Ελευθερούπολης</b>	Πετρελαίου	160	<b>2</b>	.....,.....	.....,.....	<b>770,00</b>
38.	Π.Π.Ι. Οφρυνίου	Πετρελαίου	70	1	.....,.....	.....,.....	285,00
<b>39.</b>	<b>Κ.Υ. Χρυσούπολης</b>	Πετρελαίου	150	1	.....,.....	.....,.....	<b>385,00</b>
39.1.		Πετρελαίου	25	1	.....,.....	.....,.....	180,00
<b>40.</b>	<b>Κ.Υ. Πρίνου</b>	Πετρελαίου	180	1	.....,.....	.....,.....	<b>385,00</b>
40.1.		Πετρελαίου	30	1	.....,.....	.....,.....	180,00
40.2.		Πετρελαίου	50	1	.....,.....	.....,.....	180,00
40.3.		Πετρελαίου	21,5	1	.....,.....	.....,.....	180,00
41.	Κ.Υ. Νευροκοπίου	Πετρελαίου	200	1	.....,.....	.....,.....	385,00
42.	Π.Π.Ι. Δοξάτου	Πετρελαίου	70	1	.....,.....	.....,.....	285,00
43.	Κ.Υ. Παρανεστίου	Πετρελαίου	125	1	.....,.....	.....,.....	285,00
44.	Κ.Υ. Προσοτσάνης	Πετρελαίου	200	1	.....,.....	.....,.....	385,00
45.	Κ.Υ. Δικαίων	Πετρελαίου	230	1	.....,.....	.....,.....	385,00
46.	Κ.Υ. Ορεστιάδας	Πετρελαίου	180	1	.....,.....	.....,.....	385,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>19.600,00</b>
<b>ΦΠΑ 24% (Πλην Αγίου Όρους ΦΠΑ 0%)</b>							<b>4.635,60</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>							<b>24.235,60</b>

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

[ τόπος ] \_\_\_\_\_, [ ημερομηνία ] \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ο Προσφέρων.

[ σφραγίδα & υπογραφή εκπροσώπου ]

Διακήρυξη με αριθμό 18/2023,

ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση λεβητοστασιών κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία

Τράπεζας: \_\_\_\_\_

Κατάστημα: \_\_\_\_\_

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. – FAX): \_\_\_\_\_

Ημερομηνία Έκδοσης: \_\_\_\_\_

Προς

4<sup>ης</sup> Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΓΙΑ ..... ΕΥΡΩ**

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ **[Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ..... Οδός ..... Αριθμός ..... Τ.Κ. ....] ή**

**[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών**

**α) ..... οδός ..... αριθμός ..... Τ.Κ. ....**

**β) ..... οδός ..... αριθμός ..... Τ.Κ. ....**

**γ) ..... οδός ..... αριθμός ..... Τ.Κ. ....**

**μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],**

και μέχρι του ποσού των ευρώ ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ..... που αφορά στο διαγωνισμό της 4<sup>ης</sup> Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης για το έργο «.....» συνολικής αξίας ....., σύμφωνα με τη με αριθμό ..... Διακήρυξης σας και με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών .....

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.