



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως
Τ.Κ. - Πόλη : 551 34 - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Σ. Σαρρή
Τηλέφωνο : 2313 327 851
email : promithies@4ype.gr

Θεσσαλονίκη, 4 - 3 - 2024

Αρ. Πρωτ.: 11061

Κοιν.: Κάθε ενδιαφερόμενο
(μέσω της ιστοσελίδας της 4^{ης}Υ.Πε.
Μακεδονίας και Θράκης)

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 13/2024 Έρευνας Αγοράς.»


Σχετ.: (α) Η υπ' αριθμ. 13/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014318025) Έρευνα Αγοράς ανάδειξης αναδόχου για την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης (CPV: 32421000-0, καλωδίωση δικτύου) για την κάλυψη των αναγκών δεκατεσσάρων (14) Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

(β) Το με ημερομηνία 27-2-2024 (αρ. πρωτ. Υ.Πε.: 10334/27-2-2024) αίτημα οικονομικού φορέα για παροχή διευκρινίσεων στην Έρευνα Αγοράς 13/2024.

(γ) Το με αριθμ. πρωτ. 10613/28-2-2024 έγγραφο της Δ/σης Πληροφορικής της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οι πρίζες θα είναι μονές ή εφόσον η απόσταση είναι κοντινή και δεν δημιουργούνται προβλήματα και συμφωνούν οι χρήστες, διπλή.
2. Τα πλαστικά κανάλια τύπου Legrand έχουν διαστάσεις ανάλογες με τον αριθμό και διατομή των καλωδίων που περιέχουν με περιθώριο για τουλάχιστον 1 καλώδιο επιπλέον.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ