



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ιουστινιανού1
Ταχ. Κώδικας: 551 34 Καλαμαριά
Πληροφορίες : Κ. Τσαλάστρα
Τηλ. : 2313/ 327826
E-mail : promithies@4ype.gr

Ημερομηνία: 10/01/2025
Αρ. Πρωτ.: 1422

**Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά την υπ' αρ. 79/2024 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού θαλάμου (νεκροθαλάμου) (CPV: 339440000-9, Θάλαμοι ψύξης ή κατάψυξης για νεκροτομεία) στο Κέντρο Υγείας Πρίνου αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 84/2-1-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα οικονομικού φορέα για παροχή διευκρινίσεων στην υπ' αρ. 79/2024 Έρευνα αγοράς.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με ερώτημα αν ο θάλαμος θέλουμε να είναι πλάγιος ή όρθιος σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή ορίζονται σαφώς τόσο οι διαστάσεις όσο και η δομή του θαλάμου καθώς και η θέση του ψυκτικού συγκροτήματος.
2. Σχετικά με ερώτημα αν ο θάλαμος θέλουμε να έχει κάποιον αισθητήρα κίνησης εσωτερικά σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι προαπαιτούμενος ο αισθητήρας κίνησης εντός του θαλάμου, αλλά εφ' όσον αποτελεί επιπλέον προσφερόμενο εξάρτημα του Προμηθευτή, δεν είναι απορριπτέο.
3. Σχετικά με ερώτημα αν η πόρτα του θαλάμου θέλουμε να ανοίγει και από μέσα ή μόνο από έξω σας ενημερώνουμε ότι η πόρτα του θαλάμου θα πρέπει να ανοίγει και από μέσα, για λόγους ασφαλείας.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης**

Δρ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ