

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ****ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**Ημερομηνία: 15/10/2025
Αρ. Πρωτ.: 49977**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ****ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού1
Τ.Κ. - Πόλη : 551 34, Καλαμαριά
Πληροφορίες: Ν. Συμεωνίδης
Τηλέφωνο : 2313 327 864
email : promithies@4ype.gr**Προς:** Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα**Έρευνα Αγοράς με αριθμό 101/2025**

Ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. – Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (14.485,00€) άνευ Φ.Π.Α. και δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (17.829,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (πλην Αγίου Όρους Φ.Π.Α. 0%) με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους παρακάτω όρους:

ΜΕΡΟΣ – Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος Διαγωνισμού	Διαδικασία έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).
Σύντομη περιγραφή υπηρεσιών	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής, της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας, Π.Π.Ι. και Π.Ι. (συμπεριλαμβανομένων και των ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας της 4 ^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που επιγραμματικά αφορούν: (α) στην επισκευή και τη συντήρηση του εξοπλισμού Μέσων Πυρόσβεσης και Πυροπροστασίας και των Συστημάτων Πυρανίχνευσης, (β) την επισκευή τυχόν βλαβών/δυσλειτουργιών που υπάρχουν ήδη στον εξοπλισμό ή/και αυτών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης καθώς και (γ) τη διατήρηση αυτών σε ετοιμότητα καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης. Στο αντικείμενο του Αναδόχου της σύμβασης περιλαμβάνονται μόνον οι εργασίες, χωρίς τυχόν ανταλλακτικά. Διευκρινίζεται ότι, το κόστος των αναλώσιμων υλικών (πχ. σπρέι ενεργοποίησης ανιχνευτή, βίδες, λαστιχάκια, μικροϋλικά, κλπ.), βαρύνουν τον Συντηρητή. Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές) οι οποίες

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

	αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Προθεσμία υποβολής προσφοράς	Ημερομηνία: 29-10-2025 Ημέρα: Τετάρτη Ωρα: 14:00 μ.μ. , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Χρόνος διενέργειας	Ημερομηνία: 30-10-2025 Ημέρα: Πέμπτη Ωρα: 09:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας	Κεντρική Υπηρεσία 4 ^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά).
Κριτήριο Κατακύρωσης	Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Κωδικός CPV	50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης.
Προϋπολογισμός	Δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (17.829,40€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (πλην Αγίου Όρους Φ.Π.Α. 0%).
Προϋπολογισμός που βαρύνει	Τον προϋπολογισμό της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΚΑΕ 0889 και 9429
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1015.E00811.0001
Διάρκεια της σύμβασης	Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.
Εγγυητική καλής εκτέλεσης	Η εγγυητική καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τέσσερις τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το χρόνο λήξεως της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

Πληροφορίες Τηλέφωνο	Συμεωνίδης Νίκος Τηλ. 2313 327 864
Αποφάσεις Διοικητή	• Η με αριθμό πρωτ. 48316/07-10-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017695480, ΑΔΑ: 68ΗΙΟΡ1Ο-Ω7Ν) Απόφαση του Διοικητή της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3063/2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017696429, ΑΔΑ: 63Ζ1ΟΡ1Ο-73Η), ΚΑΕ 0889 για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής για την Κεντρική Υπηρεσία της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3064/2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017696750, ΑΔΑ: ΨΔΔ7ΟΡ1Ο-ΑΜΔ), ΚΑΕ 0889 για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής για Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3065/2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017697155, ΑΔΑ: 9Χ0ΞΟΡ1Ο-ΥΔΠ), ΚΑΕ 9429 για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής για ΤΟΜΥ Κεντρικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. • Η Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 3066/2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017697788, ΑΔΑ: 90Ρ7ΟΡ1Ο-ΧΗΦ), ΚΑΕ 9429, για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής για ΤΟΜΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Τρόπος αποστολής προσφοράς	Σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη με αριθμό 101/2025 Έρευνα Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.),

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

	αρμοδιότητας της» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1, ΤΚ: 551 34, Καλαμαριά). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</u>.
Τρόπος σύνταξης της προφοράς	Η προσφορά θα πρέπει: (1) Να υποβληθεί <u>σε κλειστό φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα</u> (πρωτότυπο και αντίγραφο), με τα στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη με αριθμό 101/2025 Έρευνα Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της» και να παραδοθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (2) Να φέρει <u>απαραιτήτως ΣΦΡΑΓΙΔΑ</u> της εταιρείας/επιχείρησης και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου. (3) Να συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές, περιγραφές, όρους, προϋποθέσεις και απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στη παρούσα Πρόσκληση. (4) Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά: I. Είτε για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/εγκαταστάσεων (Κεντρική Υπηρεσία, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Π.Ι., Π.Π.Ι.), όπως αναλυτικά αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες του Παραρτήματος Ι (Πίνακας 1, Πίνακας 2). II. Είτε για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών/εγκαταστάσεων <u>ανά Περιφερειακή Ενότητα</u> και για όλες Περιφερειακές Ενότητες επιθυμούν. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι, πρέπει να καλύπτουν <u>υποχρεωτικά το σύνολο</u>, των υπό ανάθεση υπηρεσιών /εγκαταστάσεων και <u>των δυο (2) πινάκων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 και ΠΙΝΑΚΑΣ 2), της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, για την οποία υποβάλλεται προσφορά και να μην υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα Ι (Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες 1-2-3).</u>

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

	(5) Σε περίπτωση προσφοράς για περισσότερες από μια Περιφερειακές Ενότητες, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική και να περιλαμβάνει ξεχωριστή τιμή για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και για κάθε μια θέση εγκατάστασης (Μονάδα) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά και ξεχωριστή για καθένα από τους τρεις (3) Πίνακες (Πίνακας 1, Πίνακας 2 και Πίνακας 3) του Παραρτήματος Ι. (6) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ανά Περιφερειακή Ενότητα και αθροιστικά για το σύνολο των εγκαταστάσεων των πινάκων (Πίνακας 1 και Πίνακας 2) που υπάγονται σε αυτή όπως απεικονίζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3. <u>Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των εγκαταστάσεων και των δύο (2) πινάκων (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. και Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.) μιας Περιφερειακής Ενότητας, δε θα αξιολογείται για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.</u> (7) Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτή έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που η προσφερόμενη υπηρεσία δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό <u>θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά.</u> (8) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και όρους της παρούσας έρευνας αγοράς, <u>απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</u> (9) Η διαδικασία κατάθεσης προσφοράς ξεκινά μετά την ανάρτηση της παρούσας. (10) <u>Υποβολή προσφοράς: έως 29-10-2025 ώρα 14:00 μ.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.</u> <u>Η προθεσμία υποβολής προσφοράς τηρείται απαρέγκλιτα.</u>
Παράδοση Παραλαβή Υπηρεσιών	Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και με τους όρους της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνεται από τριμελή επιτροπή ελέγχου καλής εκτέλεσης, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης και η οποία ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 216, 219 και 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Η παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 4^{ης} Υγειονομικής

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

	Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Εκπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών – πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης	Σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Έκπτωση Αναδόχου	Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά	<u>Με την υποβολή της προσφοράς</u>, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. • <u>Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τα εγκαταστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του Ν. 5090/2024 στην οποία θα αναγράφεται ότι:</u>

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

	«Το νομικό πρόσωπο/οντότητα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 – 135 του Ν. 5090/2024.» • Ασφαλιστική Ενημερότητα. • Φορολογική Ενημερότητα. • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα Φ.Ε.Κ., διαφορετικά βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ.) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. ii. Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής. iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. <u>Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.</u> Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο. <u>Με την τεχνική προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ):</u>
--	--

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

	1. <u>Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986</u> στην οποία θα αναγράφεται ότι: Έχει επισκεφθεί την Κεντρική Υπηρεσία και τις Μονάδες Υγείας (συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ιατρείων) της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και έλαβε γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών των εγκαταστάσεων τόσο για την πυρανίχνευση όσο και για τους πυροσβεστήρες ώστε να προβλέψουν κάθε τι απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται. 2. <u>Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986</u> στην οποία θα αναγράφονται τα κάτωθι: (α) Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, (β) Το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.ΠΕ. και των Μονάδων Υγείας της (συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ιατρείων) γνωρίζει άριστα το τεχνικό αντικείμενο και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και (γ) Σε περίπτωση που του ανατεθεί η συντήρηση είναι σε θέση να παρέχει άμεσα (εφόσον του ζητηθεί) ανταλλακτικά προκειμένου να επισκευάζονται χωρίς καθυστέρηση επείγουσες βλάβες του εξοπλισμού. 3. <u>Τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης</u> παρόμοιων εργασιών συντήρησης της τελευταίας επταετίας από φορείς του Δημοσίου όπως Δήμους, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και γενικά εισηγμένες Α.Ε. στο Χ.Χ.Α. 4. <u>Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αναγόμενης πυροσβεστήρων</u> χαμηλής και υψηλής πίεσης (δικό του ή συνεργαζόμενης επιχείρησης) για τον περιοδικό επανέλεγχο – συντήρηση και αναγόμεση πυροσβεστήρων από αρμόδιο Φορέα (δικό του ή συνεργαζόμενης επιχείρησης). 5. <u>Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου συντήρησης και αναγόμενης πυροσβεστήρων υψηλής και χαμηλής πίεσης</u> σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 61843/03-01-05 & 17230671/01-09-05 (δικό τους ή συνεργαζόμενης επιχείρησης). 6. <u>Πιστοποιητικό επάρκειας</u> Αρμοδίου ατόμου, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, που ασκεί καθήκοντα τεχνικού υπευθύνου αναγνωρισμένης εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 3 ΚΥΑ 61843/3-1-05 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3, της ΥΑ 17230/671/01-09-05. 7. <u>Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας</u> ISO 9001:2015 σε ισχύ από κοινοποιημένο Φορέα. 8. <u>Υπεύθυνη Δήλωση</u> ότι τηρεί και ακολουθεί τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμενης των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ
--	---

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

	17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005). 9. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών χαμηλής και υψηλής πίεσης (δικό του ή συνεργαζόμενης επιχείρησης) από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται τα <u>πλήρη στοιχεία του συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR (της εταιρείας ή εξωτερικού συνεργάτη) υπευθύνου για τις εργασίες της σύμβασης και να προσκομίσει το εν ισχύ πιστοποιητικό.</u> 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό, διαθέτει τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ειδικό εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία (know how) για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, επισκευής και διατήρησης σε ετοιμότητα των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης των μονάδων Υγείας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης που θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση. Επιπλέον θα αναγράφεται ότι θα τηρήσει τις ημερομηνίες συντήρησης ανά Μονάδα Υγείας. ➤ Για τις παραπάνω περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας, πιστοποιητικών κ.λ.π. από συνεργαζόμενη επιχείρηση, απαιτείται η γνωστοποίηση της συνεργαζόμενης επιχείρησης και η προσκόμιση υπεύθυνης υπογεγραμμένης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Τρόπος πληρωμής	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: (1) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, υπογεγραμμένο από την επιτροπή ελέγχου και καλής εκτέλεσης των εργασιών που ορίζεται με Απόφαση Διοικητή της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (2) Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, σύμφωνα με την αριθμ. 52445ΕΞ2023/04-04-2023 ΚΥΑ (Β' 2385). (3) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών, υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, εφόσον αφορά παράδοση υλικών. (4) Δελτία αποστολής και τιμολόγια, εφόσον αφορούν παράδοση υλικών. (5) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη (εντολής διάθεσης). (6) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

	με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. <u>Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:</u> (1) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010). (2) Κράτηση 0,1% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής (ΕΑΔΗΣΥ), για όλες τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 4912/2022). Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ. 2 του Ν. 4172/2013 - ΦΕΚ 167Α'/23.7.2013). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας, βαρύνει την 4^η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών.
Δημοσίευση	Η παρούσα πρόσκληση θα είναι αναρτημένη: • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. • στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). • Στην ιστοσελίδα της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ- ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Π.Π.Ι. ΚΑΙ Π.Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4^{ης} ΥΠΕ»,

(CPV 50413200-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ).

A' ΜΕΡΟΣ

A.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρούσα περιγραφή αφορά στην επισκευή και τη συντήρηση του εξοπλισμού Μέσων Πυρόσβεσης και Πυροπροστασίας και των συστημάτων πυρανίχνευσης, της κεντρικής υπηρεσίας και των Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, αρμοδιότητας 4^{ης} ΥΠΕ, καθώς και στην επισκευή τυχόν βλαβών/δυσλειτουργιών που υπάρχουν ήδη στον εξοπλισμό ή αυτών που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης διάρκειας ενός έτους, καθώς και τη διατήρηση αυτών σε ετοιμότητα καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης.

Στο αντικείμενο του Αναδόχου, συμπεριλαμβάνεται μόνο η εργασία, χωρίς τα ανταλλακτικά. Τα αναλώσιμα υλικά (π.χ. σπρέι ενεργοποίησης ανιχνευτή, βίδες, λαστιχάκια, μικροϋλικά κ.λπ.) βαρύνουν τον συντηρητή.

Τυχόν υδραυλικές δοκιμές φιαλών βαρύνουν την Διοίκηση της 4^{ης} ΥΠΕ.

Δηλαδή ο συντηρητής αναλαμβάνει:

- τις διαδικασίες ετήσιας συντήρησης (ελέγχου, αναγόμωσης κ.λπ.) των φορητών & τροχήλατων πυροσβεστήρων και των πυροσβεστήρων οροφής του ΠΙΝΑΚΑ 1, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005 (όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005 και την ΚΥΑ 140424/2021) και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,
- την ετήσια συντήρηση και τη διατήρηση σε ετοιμότητα των φωτιστικών ασφαλείας, των συστημάτων πυρανίχνευσης, των εγκαταστάσεων αυτόματης πυρόσβεσης (συστήματα τοπικής κατάσβεσης, κ.λπ.) και του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές, αντλίες πυρόσβεσης, κ.λ.π.) του ΠΙΝΑΚΑ 2 και
- **τους απαραίτητους ελέγχους, ρυθμίσεις, κ.λπ., που θα εξασφαλίσουν την αποκατάσταση υφιστάμενων βλαβών των προαναφερθέντων μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, στην προβλεπόμενη από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις κατάσταση, με στόχο τη συνεχή διατήρηση αυτών σε ετοιμότητα.**

Οι παραπάνω εργασίες αφορούν στην κεντρική υπηρεσία, στα Κέντρα Υγείας και τα Τοπικά Ιατρεία τους, στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία δικαιοδοσίας της 4^{ης} ΥΠΕ τα οποία αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 και στον ΠΙΝΑΚΑ 2 της Τεχνικής Περιγραφής – Προδιαγραφών.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός απεικονίζεται στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3, ο οποίος αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.

A.2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση των εργασιών και η προμήθεια των ειδών, που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές, γιατί ακολουθούν τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία περί πυροπροστασίας και σκοπό έχουν τη μείωση των πιθανοτήτων πρόκλησης σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών.

A.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο Ανάδοχος των εργασιών Συντήρησης και Διατήρησης σε Ετοιμότητα των Μέσων Πυρόσβεσης και Πυροπροστασίας θα είναι, μεταξύ των άλλων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, Αναγνωρισμένη Εταιρία Ελέγχου Αναγόμεωσης και Συντήρησης Μέσων Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας με Εγκεκριμένο Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης, με Αρμόδιο Άτομο κάτοχο αντίστοιχου Πιστοποιητικού από αναγνωρισμένο φορέα και θα διαθέτει Άδεια Λειτουργίας από τις Αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό έμπειρων και ειδικευμένων τεχνικών και τεχνιτών για την έγκαιρη εκτέλεση του Έργου του.

Προς απόδειξη των όσων παραπάνω αναφέρονται, θα προσκομιστούν **(ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)**, τα ακόλουθα πιστοποιητικά σε ισχύ, σε μορφή ευκρινούς αντιγράφου, ώστε να πιστοποιείται το επίπεδο και η ποιότητα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

1. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986** που να αναφέρει ότι επισκέφθηκαν την κεντρική υπηρεσία, τις Μονάδες Υγείας (συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ιατρείων) της 4^{ης} ΥΠΕ και έλαβαν γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών των εγκαταστάσεων τόσο για την πυρανίχνευση όσο και για τους πυροσβεστήρες ώστε να προβλέψουν κάθε τι απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται.
2. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986** στην οποία θα αναγράφονται τα κάτωθι:
 - α) αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών,
 - β) το τεχνικό μας προσωπικό που θα απασχοληθεί στα κτίρια της κεντρικής υπηρεσίας και των Μονάδων Υγείας της 4^{ης} Υ.ΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ιατρείων) γνωρίζει άριστα το τεχνικό αντικείμενο και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και
 - γ) σε περίπτωση που μας ανατεθεί η συντήρηση είμαστε σε θέση να παρέχουμε άμεσα (εφόσον μας ζητηθεί) ανταλλακτικά προκειμένου να επισκευάζονται χωρίς καθυστέρηση επείγουσες βλάβες του εξοπλισμού.
3. **Τρείς (3) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης** παρόμοιων εργασιών συντήρησης της τελευταίας επταετίας από φορείς του Δημοσίου όπως Δήμους, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και γενικά Εισηγμένες Α.Ε. στο Χ.Α.Α.
4. **Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αναγόμεωσης πυροσβεστήρων** χαμηλής και υψηλής πίεσης (δικό του ή συνεργαζόμενης επιχείρησης) για τον περιοδικό επανέλεγχο-συντήρηση και αναγόμεωση πυροσβεστήρων από αρμόδιο Φορέα (δικής τους ή συνεργαζόμενης επιχείρησης).
5. **Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου συντήρησης και αναγόμεωσης πυροσβεστήρων** υψηλής και χαμηλής πίεσης σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 61843/03-01-05 & 17230671/01-09-05 (δικό τους ή

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

συνεργαζόμενης επιχείρησης).

6. **Πιστοποιητικό επάρκειας** Αρμοδίου ατόμου, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, που ασκεί καθήκοντα τεχνικού υπευθύνου αναγνωρισμένης εταιρείας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και 3 ΚΥΑ 61843/3-1-05 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3, της ΥΑ 17230/671/01-09-05.
7. **Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας** ISO 9001:2015 σε ισχύ, από κοινοποιημένο Φορέα.
8. **Υπεύθυνη δήλωση** ότι τηρεί και ακολουθεί τις διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2025).
9. **Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών** χαμηλής και υψηλής πίεσης (δικό του ή συνεργαζόμενης επιχείρησης) από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
10. **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR (της εταιρείας ή εξωτερικού συνεργάτη) υπεύθυνου για τις εργασίες της σύμβασης, καθώς και να προσκομίσει το εν ισχύ πιστοποιητικό του.
11. **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό, διαθέτει τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ειδικό εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία (Know how) για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, επισκευής και διατήρησης σε ετοιμότητα των Εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης των Μονάδων Υγείας της 4^{ης} ΥΠΕ που θα συμπεριληφθούν στην Σύμβαση. Επιπλέον, ότι θα τηρήσει τις ημερομηνίες συντήρησης ανά Μονάδα Υγείας.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας, πιστοποιητικών κ.λπ. από συνεργαζόμενη επιχείρηση, απαιτείται η γνωστοποίηση της συνεργαζόμενης επιχείρησης και η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης υπογεγραμμένης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και τις εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά.

Ο Ανάδοχος μέσα στον πρώτο μήνα πρέπει να προβεί σε έλεγχο, συντήρηση, υδραυλική δοκιμή, αναγόμωση, αντικατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, όλων των πυροσβεστήρων, πυρανιχνευτών, σειρήνων, κομβίων ενεργοποίησης, φωτιστικών ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στην Κεντρική υπηρεσία και στα **Κέντρα Υγείας της 4^{ης} Υ.ΠΕ.** (συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ιατρείων).

Όλοι οι πυροσβεστήρες προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα άμεσης λειτουργίας υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο και συντήρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1218).

Ο έλεγχος και συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων πραγματοποιείται μόνο από Αναγνωρισμένες Εταιρείες (πιστοποιημένους συντηρητές). Κάθε αναγνωρισμένη εταιρεία φέρει αριθμό πιστοποίησης που αναγράφεται στην ετικέτα ελέγχου του πυροσβεστήρα. Διεξάγονται οι παρακάτω διαδικασίες οι οποίες επιτηρούνται από Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου.

A.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Ο Συντηρητής υποχρεούται να είναι συνεπής και να συμμορφώνεται με τους κανόνες που

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

ισχύουν στον χώρο των Μονάδων Υγείας της 4^{ης} ΥΠΕ, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

2. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται υπό την παρακολούθηση και επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης Εργασιών της κάθε Μονάδας Υγείας της 4^{ης} Υ.ΠΕ., η οποία με την υπογραφή σχετικού Πρακτικού, θα πιστοποιεί την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών.
3. Σε περίπτωση ανάγκης παροχής εξειδικευμένων εργασιών από Εταιρεία, που θα διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, ο Ανάδοχος θα αναθέσει την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών στην Αντιπρόσωπο Εταιρία, με δική του χρέωση.
4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Μονάδες Υγείας και την Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία, πλήρως ενημερωμένο το *“Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας”* της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αρχειοθετημένο στο γραφείο του Υπεύθυνου Συντονιστή της Μονάδας Υγείας. Στο Ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης και που αφορούν στον έλεγχο, τη συντήρηση, τις επισκευές και τη διατήρηση σε ετοιμότητα των μέσων και εγκαταστάσεων πυροπροστασίας της Μονάδας Υγείας και θα φέρουν για κάθε εκτελούμενη εργασία, την ημερομηνία, την αντίστοιχη σφραγίδα και υπογραφή του Μηχανικού.
5. Η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ελέγχου, συντήρησης, υδραυλικής δοκιμής, αναγόμωσης, αντικατάστασης πυροσβεστήρων, θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία βάσει των ημερομηνιών που αναγράφονται στις Πινακίδες Ελέγχου των Πυροσβεστήρων. Ο χρόνος περαίωσης της εφ' άπαξ συντήρησης και της συμπλήρωσης των ελλείψεων των πυροσβεστήρων όλων των Κέντρων Υγείας είναι 12 μήνες το πολύ από την έναρξη των διαδικασιών, με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτηση του αναδόχου και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης Εργασιών της σύμβασης.
6. Οι εργασίες που απαιτούνται θα πραγματοποιηθούν με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στις επικέτες ελέγχου της προηγούμενης συντήρησης.
7. Ο συντηρητής, με δική του ευθύνη, παραλαμβάνει και μεταφέρει τους πυροσβεστήρες στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να διενεργήσει όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία Διαδικασίες Συντήρησης, Αναγόμωσης και Ελέγχου. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει και θα τοποθετήσει πυροσβεστήρες ασφαλείας προσωρινής αντικατάστασης (ιδιοκτησίας του) που θα καλύψουν τους χώρους απ' όπου παρέλαβε τους προς έλεγχο - συντήρηση πυροσβεστήρες, για όσο διαρκεί η διαδικασία του ελέγχου και της συντήρησης. Εφ' όσον ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, ο συντηρητής επανατοποθετεί τους παραληφθέντες πυροσβεστήρες στις προβλεπόμενες θέσεις τους και απομακρύνει τους πυροσβεστήρες ασφαλείας. Όλες οι εργασίες παραλαβής, μεταφοράς και επανατοποθέτησης γίνονται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου. Η κάθε Μονάδα Υγείας υποχρεούται να παραδώσει τους πυροσβεστήρες για συντήρηση στο συντηρητή, με ευθύνη των Υπευθύνων /Συντονιστών.
8. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστωθούν διαφορές είτε ως προς τον αριθμό των πυροσβεστήρων είτε ως προς το είδος των εργασιών, αυτές θα διευθετηθούν σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ.
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει και να ακολουθήσει τις σχετικές με την

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

συντήρηση οδηγίες των Κατασκευαστών των Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης, όπως αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια.

10. Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ετικέτα ελέγχου, η οποία θα αναφέρει:
 - έλεγχο από το Αρμόδιο Άτομο,
 - ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης, υδραυλικής δοκιμής, αναγόμωσης, αντικατάστασης (έτος και μήνα),
 - ημερομηνία (έτος και μήνα) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία και
 - όνομα και διεύθυνση αναγνωρισμένης εταιρείας.
11. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επισκευής εξαρτημάτων ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να τα αποξηλώσει για να σταλούν προς επισκευή και να επανεγκαταστήσει τα επισκευασμένα εξαρτήματα. Σε περίπτωση ανάγκης παροχής εξειδικευμένων εργασιών από Εταιρία Αντιπρόσωπο του Οίκου Κατασκευής, ο Ανάδοχος θα αναθέσει την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών στην Αντιπρόσωπο Εταιρία (κατόπιν σχετικής προσφοράς, αξιολόγησης και έγκρισης από την Τεχν. Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ.
12. Η Υπεύθυνη Εταιρεία Συντήρησης υποχρεούται στην ετήσια συντήρηση και τη διατήρηση σε ετοιμότητα των φωτιστικών ασφαλείας, των κομβίων κινδύνου, των συστημάτων πυρανίχνευσης (των κεντρικών πινάκων πυρανίχνευσης, των τοπικών πινάκων ελέγχου, των καλωδίσεων του συστήματος πυρανίχνευσης κ.λπ.), των εγκαταστάσεων αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (συστήματα τοπικής κατάσβεσης με σκόνη, νερό ή αφρό, αντλίες πυρόσβεσης, δίκτυα σωληνώσεων κ.λπ.) και των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης ολικής κατάκλισης (CO2, FK-5-1-12).

Η διαδικασία του ελέγχου λειτουργίας, της συντήρησης, της αναγόμωσης ή αντικατάστασης των πυροσβεστήρων θα γίνεται τμηματικά σε χώρο του αναδόχου και με τρόπο που δε θα διαταράσσει την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια των μονάδων. Η παραλαβή, μεταφορά, η εκ νέου τοποθέτηση ή η μετατροπή τις στήριξης των νέων πυροσβεστήρων θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου και με την παρουσία της αντίστοιχης Επιτροπής της Μονάδας Υγείας.

Ο έλεγχος λειτουργίας - συντήρησης θα ολοκληρωθεί το αργότερο **εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοση των πυροσβεστήρων στον ανάδοχο.**

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα Υγιεινής και Ασφαλείας της Εργασίας για το προσωπικό του, τους εργαζομένους, όπως και για τις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας.

Β' ΜΕΡΟΣ

Β.1. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Η ετήσια συντήρηση - αναγόμωση των υφιστάμενων πυροσβεστήρων, καθώς και η προμήθεια των νέων πυροσβεστήρων πραγματοποιούνται σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις: ΚΥΑ

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

618/43/2005 (όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005), «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.», καθώς και την Κ.Υ.Α. υπ' αρ. 37411/1829/Ε103/2007 (Φ.Ε.Κ. Β'1827), Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 που αφορούν στα περιβαλλοντικά θέματα (στοιβάδα του όζοντος, φθοριούχα αέρια) και την κείμενη νομοθεσία.

Εφ' όσον κατά τον έλεγχο υπάρχουν είδη φορητών πυροσβεστήρων προς κατάργηση και πρέπει να αντικατασταθούν, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο σχετική Έκθεση για την αντικατάστασή τους στην Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ.

B.1.1. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Έλεγχος του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών.
- Έλεγχος και επαλήθευση των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης. Εάν η λειτουργία δεν είναι σωστή ή οι ενδείξεις είναι έξω από προκαθορισμένα όρια, θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εξωτερικός έλεγχος πυροσβεστήρα, για διάβρωση, κοιλώματα, κτυπήματα ή βλάβες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ζύγιση πυροσβεστήρα CO₂. Σε περίπτωση απώλειας περιεχομένου πάνω από 10%, ο πυροσβεστήρας θα αναγομωθεί ή θα αποσυρθεί.
- Εξέταση σκόνης πυροσβεστήρα. Εάν υπάρχει ένδειξη σβολιάσματος, πηγμάτων, ή ξένων σωμάτων, ή εάν η σκόνη δε ρέει ελεύθερα, τότε πραγματοποιείται αναγόμωση του πυροσβεστήρα.
- Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας, καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (αν υπάρχει), καθαρισμός, διόρθωση, ανανέωση, προστασία από διαβρώσεις όπως συνιστά ο κατασκευαστής.
- Αντικατάσταση όλων των στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων και του διαφράγματος του ελαστικού σωλήνα εάν υπάρχει.
- Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση.
- Συναρμολόγηση πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας.
- Τοποθέτηση δακτυλίου σκληρού τύπου (μη παραμορφώσιμος και όχι ελαστικός).
- Συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.

B.1.2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

- Έλεγχος λειτουργίας των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εκκένωση του πυροσβεστήρα (εκτός από τους CO₂).
- Ανανέωση του κατασβεστικού υλικού εάν έχει χρόνο ζωής μέχρι 5 χρόνια, ή εξέταση του κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Εξέταση των πωμάτων, βαλβίδων, δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης για διάβρωση ζημιές κοιλώματα και χτυπήματα.
- Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα κ.λπ., με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.
- Εξέταση της ορθότητας όλων των διακοπών ως προς το σπείρωμα, τη μορφή, το μέγεθος και

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

την επικάλυψη.

- Συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και γόμωση.
- Τοποθέτηση δακτυλίου σκληρού τύπου (μη παραμορφώσιμος και όχι ελαστικός).
- Τοποθέτηση νέας ασφάλειας και συμπλήρωση ετικέτας ελέγχου.

B.1.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Αποσυναρμολόγηση πυροσβεστήρα, απόρριψη κατεστραμμένων εξαρτημάτων και αντικατάσταση με καινούρια.
- Απόσυρση σωμάτων πυροσβεστήρων στα οποία δεν αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία.
- Έλεγχος πίεσης πωμάτων κορυφής, και αν παρέχεται μηχανισμός παύσης, θα ολοκληρωθεί η εκκένωση των ελαστικών σωλήνων, ώστε να ελεγχθεί η πίεση της φιάλης, ή να καθοριστεί η πίεση του μηχανισμού ασφαλείας. Αντικατάσταση των ελαττωματικών τμημάτων.
- Έλεγχος ή αντικατάσταση του μηχανισμού ασφαλείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Επανασυναρμολόγηση, αναγόμευση, εφαρμογή νέας ασφάλειας.
- Τοποθέτηση δακτυλίου σκληρού τύπου (μη παραμορφώσιμος και όχι ελαστικός).
- Συμπλήρωση ετικέτας ελέγχου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και επανελέγχου όπως περιγράφονται, ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 14165/1993

B.2. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Οι διαδικασίες Συντήρησης, Αναγόμευσης και Ελέγχου των πυροσβεστήρων θα θεωρηθούν περαιωμένες όταν:

- Η Διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των πυροσβεστήρων του κτιρίου της Μονάδας Υγείας (Κέντρο Υγείας κ.λπ.), ασχέτως των ημερομηνιών που αναγράφονται στις ετικέτες, προκειμένου να έχουμε μια ενιαία ημερομηνία συντήρησης.
- έχουν περάσει από Υδραυλική Δοκιμή οι πυροσβεστήρες για τους οποίους απαιτείται,
- οι πυροσβεστήρες, έχουν κατανεμηθεί και παραδοθεί στην αντίστοιχη Μονάδα Υγείας βάσει διαγράμματος κατανομής και βρίσκονται αναρτημένοι στα στηρίγματα τους, σε κάθε χώρο όπου αυτοί ανήκουν. Εκεί όπου δεν υπάρχουν στηρίγματα, θα τοποθετηθούν από τον συντηρητή σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους των Μονάδων Υγείας.
- όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ΣΗΜΑΝΣΗ στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση ενδεικτικού αυτοκόλλητου με το λογότυπο της Εταιρείας & το έτος συντήρησης στο σιφωνικό σωλήνα των πυροσβεστήρων (εσωτερικό), ούτως ώστε να αποδεικνύεται η ορθότητα των εργασιών. Η προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ετικέτα ελέγχου θα αναφέρει:
 - ο έλεγχο από το Αρμόδιο άτομο,
 - ο ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμευσης (έτος και μήνα),
 - ο ημερομηνία (έτος και μήνα) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία,
 - ο όνομα και διεύθυνση αναγνωρισμένης εταιρείας, και όταν
- ο συντηρητής ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόμευσης για τη Μονάδα Υγείας.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

Όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες, ο συντηρητής θα ενημερώσει την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ για τους πυροσβεστήρες που κρίθηκαν ακατάλληλοι και οι οποίοι θα αντικατασταθούν με καινούριους.

B.3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Μετά από την περαίωση των διαδικασιών συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθούν κατόπιν επιθεώρησης από τους αρμόδιους ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση σύμφωνα με τις ενδείξεις των Μανομέτρων ελέγχου, χωρίς αυτοί οι πυροσβεστήρες να έχουν χρησιμοποιηθεί είτε σε κατάσβεση είτε σε εκπαιδευτική διαδικασία επίδειξης λειτουργίας, είτε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα των Μονάδων Υγείας.

Όσοι πυροσβεστήρες έχουν χρησιμοποιηθεί σε κατάσβεση ή σε εκπαιδευτική διαδικασία επίδειξης λειτουργίας, ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας με υπαιτιότητα των Δομών Υγείας θα αποκατασταθούν από τον Συντηρητή με την αντίστοιχη χρέωση της Αναθέτουσας Αρχής.

B.4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Για την συντήρηση των πυροσβεστήρων, θα τηρηθούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τα εξής πρότυπα:

- ΕΛΟΤ – EN3 «Φορητοί πυροσβεστήρες»,
- EN 1866 – 98 «Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες»,
- ΕΛΟΤ – EN 615 «Πυροπροστασία - μέσα πυροπροστασίας - προδιαγραφές κόνεων»,
- οι νέοι πυροσβεστήρες που θα προμηθευτούν θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις διατάξεις:
 - ο των Υπουργικών αποφάσεων Β 20683/213/87/ και Β 3312705/95 περί εφαρμογής της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ,
 - ο της Υπουργικής Απόφασης 16289/330/1999, περί εφαρμογής της οδηγίας 97/23/ΕΚ και
 - ο της Υπουργικής Απόφασης 14132/618/2001, περί εφαρμογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ των παραπάνω αναφερόμενων πρότυπων.

B.5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Ο Ανάδοχος οφείλει, όταν ζητηθεί από την/τον Υπεύθυνο της Μονάδας Υγείας (ο οποίος οφείλει να προβεί σε αυτές τις ενέργειες):

- να εκπαιδεύσει – ενημερώσει την οριζόμενη ομάδα πυρασφάλειας της εκάστοτε Μονάδας αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. για το χειρισμό των μέσων πυροπροστασίας και την σωστή και άμεση χρήση τους,
- να αναρτήσει σε κατάλληλες και εμφανείς θέσεις, σε κάθε επίπεδο του κτιρίου, συνοπτικές οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τους τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς και σχεδιάγραμμα, στο οποίο θα έχουν σημειωθεί - σημανθεί οι θέσεις των μέσων και υλικών πυροπροστασίας (π.χ. πυροσβεστήρες, μπουτόν συναγερμού κ.λπ.) και των οδών - εξόδων διαφυγής, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση του κτιρίου.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

B.6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η Επιτροπή παρακολούθησης της Μονάδας Υγείας παραδίδει στο συντηρητή τους πυροσβεστήρες για συντήρηση και παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από τον Ανάδοχο, εφ' όσον έχουν περαιωθεί όλες οι διαδικασίες ελέγχου και συντήρησης. Οι πυροσβεστήρες παραδίδονται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής και αναρτώνται στις βάσεις τους, παρουσία του Συντονιστή - Υπεύθυνου της Μονάδας Υγείας και τουλάχιστον ενός μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Συμπληρώνονται οι ελλείψεις με καινούργιους πυροσβεστήρες και παραδίδονται προς απόσυρση οι ακατάλληλοι πυροσβεστήρες, τροτυπημένοι και χωρίς πίεση.

Με το πέρας των εργασιών συντήρησης - αναγόμωσης η επιτροπή ή η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο σε όσους πυροσβεστήρες κρίνει απαραίτητο. Δηλαδή, αφού κληθεί ο ανάδοχος θα ανοίξει τους πυροσβεστήρες ενώπιον της επιτροπής για να διαπιστωθεί η ορθότητα της εκτέλεσης των διαδικασιών συντήρησης - αναγόμωσης, καθώς και η σωστή σήμανση και στην συνέχεια θα τους παραλάβει, θα τους επαναφέρει στην σωστή λειτουργική κατάσταση & θα τους επιστρέψει στην υπηρεσία άνευ χρεώσεως.

Ο συντηρητής παραδίδει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Τεχνική Υπηρεσία της Διοίκησης της 4^{ης} Υ.ΠΕ. τα μητρώα συντήρησης των πυροσβεστήρων, όπως προβλέπουν οι νομικές διατάξεις. Επίσης ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Τεχνική Υπηρεσία, κατάλογο με τις εργασίες (συντήρηση, αναγόμωση, εργαστηριακή δοκιμή - διεξοδικός έλεγχος) που προβλέπονται για την επόμενη χρονιά ανά τύπο Πυροσβεστήρα (ΡΑ2, ΡΑ3, κ.λπ.) και ανά Μονάδα Υγείας ξεχωριστά.

Γ' ΜΕΡΟΣ

Γ.1. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Η Αναγνωρισμένη Εταιρεία Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, που θα αναλάβει τη συντήρηση, έχει ως βασική υποχρέωση τον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διατήρηση σε ετοιμότητα των συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης. Στις Μονάδες Υγείας που έχει διακοπεί η ορθή λειτουργία της πυρανίχνευσης από οποιαδήποτε αιτία, είτε βλάβη εξαρτημάτων (π.χ. ανιχνευτών - πυρανιχνευτών) είτε λανθασμένη σύνδεση είτε εσφαλμένη διευθυνσιοδότηση στους πίνακες πυρανίχνευσης είτε διακοπή της καλωδίωσης, θα γίνει πλήρης αποκατάσταση της λειτουργικότητας. Το κόστος των ανταλλακτικών βαρύνει την 4^η ΥΠΕ. Η εργασία περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου άνευ ιδιαίτερου τιμήματος

Γ.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- Η Υπεύθυνη Εταιρεία Συντήρησης, θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης των συστημάτων και εγκαταστάσεων που της ανατίθενται.
- Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Υπεύθυνης Εταιρείας Συντήρησης, το οποίο διαθέτει εκ του Νόμου τα προσόντα για τον

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

περιοδικό έλεγχο και συντήρηση μονίμων συστημάτων αυτόματης πυρόσβεσης.

- Η Υπεύθυνη Εταιρεία Συντήρησης, θα καταγράψει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιήσει στο *“Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας”* της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανά ημερομηνία πραγματοποίησης.

Οι Εγκαταστάσεις Αυτόματης Πυρόσβεσης περιγράφονται στον Πίνακα 2, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Σημείωση 1: στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και τα τοπικά συστήματα κατάσβεσης (φιάλες, συστοιχίες φιαλών, πίνακας, ανιχνευτές, μπουτόν, ρελέ κ.λπ.) των υποσταθμών μέσης τάσης, computer room, λεβητοστασίων, μηχανοστασίων, αντλητικά συγκροτήματα, συστήματα καταιονισμού, sprinklers κ.λπ.

Σημείωση 2: ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε αντλητικά συγκροτήματα κατάσβεσης, δίκτυα καταιονισμού, sprinklers, συστήματα κατάσβεσης Inergen, CO₂, FK-5-1-12 κ.λπ. Μια φορά το τρίμηνο, θα γίνεται δοκιμή λειτουργίας των αντλητικών συγκροτήματος (Κινητήρας On/Off Test), όπου υφίστανται.

Για την πραγματοποίηση των ελέγχων, της συντήρησης καθώς και για τη διατήρηση σε ετοιμότητα των Εγκαταστάσεων Αυτόματης Πυρόσβεσης, ο Συντηρητής υποχρεούται να ακολουθήσει την εξής διαδικασία.

Γ.3. ΕΦ' ΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πραγματοποιεί Γενικό Έλεγχο των Εγκαταστάσεων Αυτόματης Πυρόσβεσης προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Εάν σύμφωνα με τις ενδείξεις των Πινακίδων Ελέγχου των φιαλών κατασβεστικού υλικού απαιτείται Συντήρηση, τότε ο Ανάδοχος προχωρεί στην πραγματοποίηση εφ' άπαξ Συντήρησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η εφ' άπαξ Συντήρηση πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο, βάσει των ημερομηνιών που αναγράφονται στις Πινακίδες Ελέγχου των φιαλών.

Οι εργασίες της εφ' άπαξ Συντήρησης, περιγράφονται παρακάτω:

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του Πίνακα. Ελέγχονται τυχόν σφάλματα του πίνακα πυρανίχνευσης - ακύρωση των αποθηκευμένων στην μνήμη, συναγερμών (false alarms),
- Μετρήσεις Ηλεκτρικών Ρευμάτων, έλεγχος και καθαρισμός όλων των κυκλωμάτων του Πίνακα,
- Έλεγχος - δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος των συνδέσεων αυτών, αντικατάσταση εάν απαιτείται,
- Έλεγχος κυκλωμάτων ανίχνευσης (ενεργοποίηση ζωνών),
- Έλεγχος επαναληπτικού πίνακα,
- Έλεγχος συστημάτων τοπικής εφαρμογής,
- Έλεγχος για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, με λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων,
- Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο,

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

- Έλεγχος συνόλου κομβίων συναγερμού ηχητικών και οπτικών συσκευών σήμανσης για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρόσβεσης (σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά ασφαλείας, κ.λπ.), θα αντικατασταθούν όλα τα σπασμένα γυαλιά στα κομβία συναγερμών,
- Έλεγχος - καθαρισμός του συνόλου των αισθητήρων (ανιχνευτών) και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης,
- Έλεγχος τηλεφωνικού επιλογέα για Π. Υ. (εάν απαιτείται),
- Ζύγιση φιαλών μια προς μία, σε περίπτωση απώλειας περιεχομένου πάνω από 10%, η φιάλη θα αναγομωθεί (ή και θα αποσυρθεί),
- Έλεγχος των σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού και των εκτοξευτήρων,
- Διαπίστωση πιθανών βλαβών ή δυσλειτουργιών, επισκευή αυτών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες, (με επικύλληση στις φιάλες των αντίστοιχων πινακίδων ελέγχου, και έκδοση της αντίστοιχης Υπεύθυνης Δήλωσης), εκδίδεται το Δελτίο Ενεργειών Τεχνίτη και συμπληρώνεται το “Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας” της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Γ.4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Οι εργασίες που περιγράφονται παρακάτω ως ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ, αποτελούν διαδικασίες ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Επίσης, στη διατήρηση σε ετοιμότητα, συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες επισκευής βλαβών, χωρίς τα ανταλλακτικά.

Γ.5. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του Πίνακα πυρανίχνευσης. Ελέγχονται τυχόν σφάλματα του πίνακα, ακύρωση των αποθηκευμένων στην μνήμη, συναγερμών (false alarms).
- Έλεγχος των κομβίων συναγερμού και επαναφορά των κομβίων σε κατάσταση λειτουργίας, όπου απαιτείται. Θα αντικατασταθούν τυχόν σπασμένα γυαλιά στα κομβία συναγερμών.
- Έλεγχος λειτουργίας ηχητικών και οπτικών συσκευών σήμανσης (σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά ασφαλείας, κ.λπ.)
- Έλεγχος - καθαρισμός όπου απαιτείται του συνόλου των αισθητήρων (ανιχνευτών).
- Έλεγχος εκτοξευτήρων κατασβεστικού υλικού.
- Έλεγχος συστημάτων ενεργοποίησης κατάσβεσης.
- Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στην εγκατάσταση (μετακίνηση συσκευών κ.τ.λ.).
- Μετρήσεις Ηλεκτρικών Ρευμάτων, έλεγχος και καθαρισμός όλων των κυκλωμάτων του Πίνακα.
- Έλεγχος - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος των συνδέσεων αυτών.
- Έλεγχος κυκλωμάτων ανίχνευσης (Ενεργοποίηση ζωνών).
- Έλεγχος επαναληπτικού πίνακα.
- Έλεγχος συστημάτων τοπικής εφαρμογής.
- Έλεγχος για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, με λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση των ανωτέρων σφαλμάτων.

- Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνικό τρόπο.
- Έλεγχος καλής κατάστασης φιαλών κατασβεστικού υλικού με χρήση ειδικού μηχανήματος ανίχνευσης ποσότητας με χρήση υπερήχων. Έλεγχος σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού.

Δ' ΜΕΡΟΣ

Δ.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η συντήρηση του μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές- sprinklers), που περιλαμβάνει δεξαμενή νερού, πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα, δίκτυο σωληνώσεων με πυροσβεστικές φωλιές, δίκτυο σωληνώσεων με κεφαλές καταιονισμού νερού (sprinklers), πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες εργασίες συντήρησης:

- Οπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων - υλικών - εξαρτημάτων - συσκευών που απαρτίζουν τα δίκτυα.
- Οπτικός έλεγχος όλων των πυροσβεστικών φωλεών.
- Οπτικός έλεγχος όλων των πυροσβεστικών σταθμών (απλών & σύνθετων).
- Οπτικός έλεγχος όλων των μειωτών πίεσεως και των μανομέτρων και συντήρηση αυτών.
- Έλεγχος, συντήρηση, επισκευή αυτόματων πυροσβεστικών συγκροτημάτων συμπεριλαμβανομένων των αντλιών, βανών, αντεπίστροφων βαλβίδων, συνδέσμων, ηλεκτρικών κινητήρων, κινητήρων diesel, συσσωρευτών, φορτιστών, πιεστικών δοχείων, πρεσσοστατών, ηλεκτρικών πινάκων, πινάκων αυτοματισμού, κ.λπ..
- Έλεγχος - συμπλήρωση, αν απαιτείται, υγρών μπαταρίας, φόρτιση.
- Έλεγχος διαρροών, αποκατάσταση.
- Έλεγχος - συμπλήρωση, αν απαιτείται, λαδιού κινητήρα.
- Καθαρισμός πτερυγίων ψύξης του πετρελαιοκινητήρα.
- Καθαρισμός ανεμιστήρα και προστατευτικής σχάρας ηλεκτροκινητήρων.
- Έλεγχος διαρροής καυσαερίων ή λαδιών με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία.
- Έλεγχος στεγανών του άξονα της αντλίας για τυχόν διαρροές.
- Έλεγχος - συμπλήρωση, αν απαιτείται, λαδιού αντλιών.
- Έλεγχος καυσίμου πετρελαίου.
- Λίπανση όλων των μερών όπου απαιτείται.
- Έλεγχος πυροσβεστικών δεξαμενών, λειτουργία αισθητήρων και διακοπών στάθμης, διατάξεων πληρώσεως και λοιπά.
- Έλεγχος σωληνώσεων και κεφαλών καταιονισμού (sprinklers) για διαρροές.
- Έλεγχος εκκίνησης με διακοπή ρεύματος, συντήρηση μίζας.
- Δοκιμή λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα, πετρελαιοκινητήρα και βοηθητικού ηλεκτροκινητήρα (jokey).
- Μετά το πέρας της συντήρησης θα εκτελεστεί δοκιμή υπό πίεση όλου του δικτύου

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

σωληνώσεων για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση διαρροών.

Ε' ΜΕΡΟΣ

Ε.1. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι τακτικές εργασίες συντήρησης που αφορούν στον πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού και τη διάγνωση βλάβης όλων των εξαρτημάτων τους, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω, σε κάθε περίπτωση με την ελάχιστη προβλεπόμενη απαιτούμενη περίοδο συντήρησης

Ε.2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Το κόστος των ανταλλακτικών που θα χρειαστεί να τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο Συντηρητή για ενδεχόμενες επισκευές (σύμφωνα με τις τιμές εμπορίου), μετά από γραπτή Έκθεση-Προσφορά του και πριν την τοποθέτησή τους από έγγραφη Απάντηση - έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΥΠΕ, θα καλύπτεται από το αντίστοιχο ποσό του προϋπολογισμού της 4^{ης} ΥΠΕ.

Σε περιπτώσεις σοβαρών βλαβών που χρήζουν **χρονοβόρων και δαπανηρών επισκευών** σε κόστος υλικών, η αποκατάστασή τους μπορεί να γίνεται **από τον Ανάδοχο Συντηρητή κατόπιν εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας της 4^{ης} ΥΠΕ**. Η σχετική δαπάνη για το κόστος επισκευής αυτών των εξειδικευμένων βλαβών (υλικά), εφόσον δεν μπορεί να καλυφθεί από τη παρούσα μελέτη, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της ΥΠΕ, κατόπιν σύνταξης μελέτης λόγω έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

Ε.3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ

Σαν έκτακτες συντηρήσεις - επισκευές, ορίζονται οι περιπτώσεις όπου τα συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης των Μονάδων Υγείας δε λειτουργούν ή παρουσιάζουν προβλήματα, οπότε ο Ανάδοχος Συντηρητής, εφόσον ειδοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της ΥΠΕ ή από τον Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας, θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό **σε ετοιμότητα χρόνου ανταπόκρισης 2 έως 24 ωρών (ανάλογα με την σοβαρότητα της βλάβης)** για μετάβαση και εντοπισμό/αποκατάσταση της βλάβης των ανωτέρω συστημάτων καθ' όλο το 24ωρο για όλες τις ημέρες του έτους, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων, ημερών εορτών, αργιών κ.λπ.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελούν τα Κ.Υ. Αγίου Όρους, Σαμοθράκης και Πρίνου, όπου λόγω των δρομολογίων των πλοίων δεν είναι εύκολα προσβάσιμα και κατά συνέπεια η ετοιμότητα χρόνου ανταπόκρισης του τεχνικού ορίζεται **από 18 ώρες έως 36 ώρες** ή κατά περίπτωση και περισσότερο εφόσον όμως αυτό μπορεί να στοιχειοθετηθεί από τον Ανάδοχο Συντηρητή.

Ε.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Η ύπαρξη δυνατότητας άμεσης τηλεπικοινωνιακής απόκρισης από πλευράς Αναδόχου Συντηρητή είναι υποχρεωτική, για τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης και άφιξης στο χώρο του Κέντρου Υγείας **εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των 2 έως 24 ωρών (ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης)** για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών. Θα κατατεθούν ηλεκτρονική δ/ση αλληλογραφίας, αριθμοί κινητού και σταθερού τηλεφώνου, οι οποίοι είτε δε θα

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, είτε, σε περίπτωση αλλαγής τους, θα επικαιροποιηθούν από τον Ανάδοχο Συντηρητή.

Ο Ανάδοχος Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διασφάλιση επικοινωνίας επί 24ωρης βάσης.

E.5. ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει και να υπογράφει **Δελτίο Συντήρησης** με τα πλήρη στοιχεία του συντηρούμενου εξοπλισμού και πίνακα όπου θα αναγράφονται όλες οι **διενεργηθείσες εργασίες** καθώς και τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση και την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. Τα Δελτία Συντήρησης θα παραδίδονται με την λήξη των εργασιών στην αντίστοιχη Επιτροπή της Μονάδας Υγείας.

Μετά από κάθε επίσκεψη ο Ανάδοχος Συντηρητής, είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί στην Τεχνική Υπηρεσία τα αντίστοιχα για κάθε εγκατάσταση, Δελτία Συντήρησης και Επισκευών σε ηλεκτρονική μορφή, προς απόδειξη των όσων αναγράφονται στο βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Επίσης, σε περίπτωση διενεργηθείσας επέμβασης σοβαρών επισκευών, ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα προφορικά την Τεχνική Υπηρεσία της ΥΠΕ και στη συνέχεια να υποβάλλει έκθεση μέσω email εντός δύο (2) ημερών, όπου θα περιγράφει αναλυτικά και με σαφήνεια τα πιθανά αίτια της βλάβης, τις ενέργειες που έκανε για την αποκατάσταση αυτής, μαζί με τις τυχόν επισκευές.

E.6. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο Ανάδοχος Συντηρητής έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εξ αφορμής των εργασιών του.

Ο Ανάδοχος Συντηρητής υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων και να παίρνει όλα τα επιβαλλόμενα και αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος, εξ αφορμής των εργασιών του.

E.7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα έχει στην κατοχή του όλα τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών των συστημάτων πυρανίχνευσης των Κέντρων Υγείας. Θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας του ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των συστημάτων να πληροί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, διατάξεις και νόμους. Η δαπάνη για αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά για την λειτουργία και συντήρηση των εργαλείων και συσκευών, βαρύνουν τον Ανάδοχο Συντηρητή. Τα εν λόγω εργαλεία και συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου Συντηρητή ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

ΣΤ' ΜΕΡΟΣ

ΣΤ.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Ο προσφέρων θα υποβάλλει μια προσφορά εφάπαξ τιμήματος ανά Περιφερειακή Ενότητα. Ωστόσο, ο προσφέρων στην οικονομική προσφορά θα αναλύσει το ανωτέρω εφάπαξ ποσό σε δύο τμήματα, δηλ. **ΤΜΗΜΑ Α, Υπηρεσίες συντήρησης πυροσβεστήρων** (εργασίες ελέγχου, αναγόμωσης κ.λπ. πυροσβεστήρων) και **ΤΜΗΜΑ Β Υπηρεσίες συντήρησης λοιπού εξοπλισμού** (συντήρηση υδροδοτικών δικτύων, αντλητικών συγκροτημάτων, Πυροσβεστικών Φωλεών, Σταθμών Εργασίας, συστημάτων πυρανίχνευσης, συστημάτων κατάσβεσης, φιαλών, συστοιχιών φιαλών, φωτισμού ασφαλείας κ.λπ.), σύμφωνα με τον Πίνακα 3.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση για την ανάδειξη του αναδόχου θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό (εφάπαξ τίμημα) ανά Περιφερειακή Ενότητα και ο προσφέρων θα υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των εργασιών των Δομών Υγείας της 4^{ης} ΥΠΕ όπως περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές. Τμηματικές προσφορές θα απορρίπτονται.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η εξόφληση αποτελεί η ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών σύμφωνα με τη Σύμβαση και όσα περιγράφονται παρακάτω:

- A. Ο Ανάδοχος θα έχει παραδώσει τα Δελτία Συντήρησης στον Υπεύθυνο/Συντονιστή της Δομής Υγείας (Κέντρο Υγείας κ.λπ.). Τα Δελτία Επίσκεψης παραλαμβάνονται (πρωτόκολλο παραλαβής) από την Επιτροπή Παραλαβής της Μονάδας Υγείας και αποστέλλονται στη αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση της 4^{ης} ΥΠΕ. Η λήψη των Δελτίων από την Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί αναγκαία διαδικασία ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία εξόφλησης ενός τιμολογίου.
- B. Ο Ανάδοχος θα έχει παραδώσει στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ. και επισυνάψει στο Τιμολόγιο, υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005) και την κείμενη νομοθεσία και αντίγραφο βιβλίου/μητρώου εργασιών κατά ΚΥΑ 618/43 & σύμφωνα με την 11710 Φ. 702.9 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Γ. Ο Ανάδοχος θα έχει παραδώσει στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ και επισυνάψει στο Τιμολόγιο, Πιστοποιητικό Τήρησης και Καλής Λειτουργίας του Υδροδοτικού Δικτύου με αναφορά στο είδος του συντηρούμενου δικτύου και τα χαρακτηριστικά του, τον αριθμό των συντηρούμενων Πυροσβεστικών Φωλεών, το είδος και τα χαρακτηριστικά του συντηρούμενου πυροσβεστικού συγκροτήματος (αντλητικό), τον αριθμό των Σταθμών Εργασίας κ.λπ.
- Δ. Ο Ανάδοχος θα έχει παραδώσει στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} Υ.ΠΕ. και επισυνάψει στο Τιμολόγιο Πιστοποιητικό Τήρησης και Καλής Λειτουργίας συντηρούμενου Συστήματος Πυρανίχνευσης (είδος και αριθμός πινάκων & ζωνών, είδος και αριθμό ανιχνευτών, κομβίων, σειρήνων, φαροσειρήνων και λοιπών περιφερειακών συσκευών, δίκτυο καλωδίωσης κ.λπ.), συντηρούμενων Συστημάτων Κατάσβεσης (είδος και αριθμός πινάκων, είδος και αριθμός ανιχνευτών και λοιπών περιφερειακών, είδος και αριθμός φιαλών και συστοιχιών φιαλών, δίκτυο καλωδίωσης κ.λπ.), Φωτισμού Ασφαλείας (είδος και αριθμός φωτιστικών σωμάτων).

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

- Ε. Ο Ανάδοχος θα έχει παραδώσει στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} Υ.Πε. και επισυνάψει στο Τιμολόγιο βεβαίωση ότι έχουν αναρτηθεί σε κατάλληλη θέση οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς & ο αριθμός κλήσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες έχουν αναρτηθεί μέσω κατάλληλου στηρίγματος σε τοίχο και ότι έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία το Κόκκινο βιβλίο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με την Νομοθεσία. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Κόκκινου Βιβλίου σε μια Δομή Υγείας, για την οποία είναι σε ισχύ το πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ο ανάδοχος θα φροντίσει για την προσκόμιση και συμπλήρωσή του σύμφωνα με την Νομοθεσία. Το κόστος των εργασιών της παρούσας παραγράφου βαρύνουν τον ανάδοχο.
- ΣΤ. Ο Ανάδοχος θα έχει παραδώσει στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ και θα έχει επισυνάψει στο Τιμολόγιο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 από αρμόδιο Μηχανικό, ότι: τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη θεωρημένη έκθεση επιθεώρησης και την ισχύουσα κατά περίπτωση Νομοθεσία πυροπροστασίας.
- Ζ. Ο Ανάδοχος θα έχει παραδώσει στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} ΥΠΕ. Τεχνική Έκθεση παρατηρήσεων και τεchnοοικονομική Προσφορά (εάν απαιτείται).

Τα ανωτέρω από Α έως Ζ αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση τιμολόγησης και εξέλιξης της σχετικής διαδικασίας από την Οικονομική Υπηρεσία.

Παρατήρηση: Στην ανωτέρω παράγραφο ΣΤ σε περίπτωση μη ύπαρξης θεωρημένης έκθεσης ή αποκλίσεων από αυτή, η διαδικασία τιμολόγησης και εξόφλησης για την αντίστοιχη διαδικασία τιμολόγησης και εξόφλησης μπορεί να συνεχιστεί χωρίς την προσκόμιση της Δήλωσης εφόσον ο Ανάδοχος ενημερώσει σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή και υποβάλλει τεchnοοικονομική προσφορά σύμφωνα με το Ζ.

Ζ' ΜΕΡΟΣ

Ζ.1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)

1. Η επίβλεψη της λειτουργίας, η συντήρηση, η τυχόν αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση οργάνων, και λοιπών στοιχείων θα γίνεται από ειδικούς πεπειραμένους τεχνίτες.
2. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα γίνονται σε ώρες που θα έχουν από πριν συμφωνηθεί με τον Υπεύθυνο/Συντονιστή της Δομής Υγείας (Κέντρο Υγείας κ.λπ.) και ο συντηρητής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει για τον συμφωνηθέντα χρόνο εγκαίρως την Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας.
3. Με τη συμμετοχή ο κάθε διαγωνιζόμενος αποδέχεται τους όρους της παρούσας, έχει επί τόπου εξετάσει τα συστήματα πυροπροστασίας κάθε κτιρίου, γνωρίζει την κατάσταση τους και έχουν ληφθεί υπ' όψη όλοι οι παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του.
4. Ο συντηρητής έχει υποχρέωση σε κάθε περίπτωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο, τις δοκιμές, την επισκευή και ρύθμιση των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης (όπως χημικών καθαριστικών, σπρέι ενεργοποίησης

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

- ανιχνευτών και διάφορων μικροϋλικών που απαιτούνται για τη συντήρηση).
5. Για κάθε κτίριο, θα υπογράφεται με ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας/ανάδοχου το ειδικό κόκκινο βιβλίο, στο οποίο θα σημειώνονται από τον συντηρητή οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε μορφής, καθώς και όλες οι επιθεωρήσεις ή τυχόν διακοπές λειτουργίας. Στο βιβλίο αυτό θα σημειώνονται επί πλέον από τον συντηρητή προειδοποιητικά και έγκαιρα, οι τυχόν απαραίτητες επισκευές που οφείλονται σε φθορά χρήσεως.
 6. Σε περίπτωση βλάβης στα συστήματα πυροπροστασίας ο συντηρητής υποχρεούται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και σε διάστημα έως 3 ωρών μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας όλες τις ημέρες και ώρες, εργάσιμες ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, να επιληφθεί του προβλήματος (να προσέλθει στην Μονάδα Υγείας, να εντοπίσει και να αναφέρει τη βλάβη).
 7. Εφ' όσον πρόκειται για απλή βλάβη, χωρίς απαίτηση ανταλλακτικών, οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της, χωρίς καμία χρέωση της υπηρεσίας.
 8. Εάν πρόκειται για βλάβη στην οποία απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων η προκύπτουσα δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης περιλαμβάνει το κόστος των ανταλλακτικών και το κόστος της εργασίας, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοίκηση της 4^{ης} Υ.ΠΕ. Ωστόσο, η Διοίκηση της 4^{ης} Υ.ΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα εφόσον το κρίνει να αιτηθεί επιπλέον σχετική προσφορά αποκατάστασης από την αγορά.
 9. Σε κάθε περίπτωση ο συντηρητής θα υποβάλει τεchnοοικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει πλήρη τεχνικά στοιχεία των ανταλλακτικών ή και των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης. Μετά από έλεγχο για έγκριση της προκύπτουσας δαπάνης, ο συντηρητής αναλαμβάνει να αποκαταστήσει την βλάβη. Σε περίπτωση που η Διοίκηση της 4^{ης} Υ.ΠΕ. κρίνει ότι η καθυστέρηση αποκατάστασης βλάβης εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών ο συντηρητής οφείλει εντός 3 ωρών από την επικοινωνία με την Υπηρεσία να υποβάλλει προσφορά και η Διοίκηση της 4^{ης} ΥΠΕ διατηρεί το δικαίωμα της απευθείας ανάθεσης των εργασιών.
 10. Η υπηρεσία (4^η Υ.ΠΕ.) διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει οποιονδήποτε άλλο κατά την κρίση της για την επιδιόρθωση της βλάβης, εφόσον ο συντηρητής δεν ανταποκριθεί και η όποια δαπάνη εργασίας και υλικών προκύψει θα γίνει απαιτητή από τον ίδιο και τον βαρύνει εξ ολοκλήρου (θα αφαιρεθεί από το τίμημα της σύμβασης).
 11. Ο συντηρητής οφείλει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος/συσκευής ή συστήματος, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
 12. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Επίσης δεσμεύονται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών, αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν την λειτουργία και συντήρηση αυτών.
 13. Επίσης ο συντηρητής δε δικαιούται επιπλέον αμοιβής για όσες μεταβάσεις χρειαστούν στις μονάδες υγείας, ώστε να γίνουν πλήρεις και ολοκληρωμένες οι εργασίες ελέγχου - συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων και ελέγχου καλής λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης και γενικά των συστημάτων πυρασφάλειας.
 14. Με την ολοκλήρωση της συντήρησης των ανωτέρω μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, για κάθε Δομή Υγείας θα πρέπει να κατατεθούν από την συντηρήτρια εταιρεία όλα τα

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

προβλεπόμενα πιστοποιητικά και σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις καλής λειτουργίας κ.λπ., που απαιτούνται από την σχετική ισχύουσα Νομοθεσία ή προβλέπονται από τη Σύμβαση και αποδεικνύουν τη σωστή συντήρηση των συστημάτων.

15. Ο συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει ή να συνεργάζεται με Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό και να καταθέσει βεβαίωση με τα πλήρη στοιχεία του και την αποδοχή αυτού να υπογράψει υπεύθυνες δηλώσεις για την καλή λειτουργία των συντηρούμενων εγκαταστάσεων, που θα ζητούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έκδοση ή την ανανέωση των πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Ειδικότερα, στην υποχρέωση του αναδόχου χωρίς επιπλέον αποζημίωση, περιλαμβάνεται η έκδοση και προσκόμιση:
 - της υπ. Δήλωσης η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 περ. α του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2013 (ΦΕΚ 1856 Β/21-6-2013) «Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας», υπογεγραμμένη από το μελετητή ή τον επιβλέποντα μηχανικό του αναδόχου που έχει αυτό το δικαίωμα,
 - των υπ. Δηλώσεων (όπου απαιτείται), οι οποίες προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω Πυροσβεστικής Διάταξης (αφορά προμήθεια ή/και συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων) καθώς και
 - η έκδοση και ανελλιπή τήρηση - ενυπόγραφη ενημέρωση του Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, όπως αυτό ορίζεται στη υπ. Αρ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1794 Β/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αυτή σήμερα.
16. Επιπλέον, ο συντηρητής θα παραδώσει ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε ένα κτίριο όπου στεγάζεται μία υπηρεσία στις οποίες θα αναγράφονται ο τύπος και η ποσότητα των πυροσβεστήρων που συντηρήθηκαν ή/και αναγομώθηκαν. Σε κάθε υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας, ο αριθμός πιστοποίησης του αρμοδίου ατόμου που ορίστηκε από την αναγνωρισμένη εταιρία ως Τεχνικός υπεύθυνος και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της αναγνωρισμένης εταιρείας. Σύμφωνα με το έντυπο και τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
17. Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή άλλης Αρχής.
18. Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας και θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη. Σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενήσει με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά, και υποχρεώνει να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενήσει από το ατύχημα.
19. Ο συντηρητής μετά το πέρας των εργασιών υποχρεούται να συμπληρώσει και να παραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης αναλυτική κατάσταση (ηλεκτρονική μορφή .xls) με τους πυροσβεστήρες και τα συστήματα πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης που ελέγχθηκαν, συντηρήθηκαν και οι όποιες παρατηρήσεις έγιναν, ανά κτίριο στεγασμένης Δομής Υγείας.
20. Ακόμη οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν, Τεχνικό Προσωπικό.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

21. Οι παραπάνω εργασίες, όταν θα εκτελούνται σε ώρες λειτουργίας της Δομής Υγείας δεν θα εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής. Οι χώροι θα παραδοθούν επιμελώς καθαρισμένοι για άμεση λειτουργία.

Ακολουθεί παράρτημα:

- **ΠΙΝΑΚΑΣ 1.** ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ Μ.Υ. ΤΗΣ 4^{ης} Υ.ΠΕ.
- **ΠΙΝΑΚΑΣ 2.** ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Μ.Υ. ΤΗΣ 4^{ης} Υ.ΠΕ.
- **ΠΙΝΑΚΑΣ 3.** ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.																				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ Μ.Υ. 4ης ΥΠΕ																				
Α/Α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ										CO ₂				FK-5-1-12 70LT	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	
			6 kg ΟΡΟΦΗΣ	12 Kg ΟΡΟΦΗΣ	2 Kg	3 kg	6 Kg	12 kg	25 kg	50 kg	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 6 Kg	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 12 Kg	ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 25 Kg	2 kg	5 kg	30 kg				45 kg
1	ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4ΗΣ ΥΠΕ			4	2	13								2			1	Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά	310,00
		Κ.Υ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ					4												Εθν. Αντιστάσεως 62, Βότση	40,00
		ΤΙ ΔΕΛΦΩΝ					2	1											Δελφών 189	30,00
		ΤΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ					3												Χρ. Καλαντίδη 13, Βότση	30,00
		ΤΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	2				1	1						1					Καλλίδου 108	50,00
		ΤΙ ΒΟΤΣΗ					3												Εθν. Αντιστάσεως 62, Βότση	30,00
		ΤΙ ΦΟΙΝΙΚΑ - ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ	2				3												Αγορά Φοίνικα	50,00
		ΤΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ		1			2												25ης Μαρτίου 20	30,00

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

		2Η & 3Η ΤΟΜΥ					2											Πραξιτέλους 1-3 και Αρχαιολογικού Μουσείου	20,00
		Κ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ	1				28	1						2				Α. Τζουμαγιάς 64	320,00
		ΤΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ	1				3	4						1				Πλαταιών 26-28,	90,00
		4Η ΚΑΙ 5Η ΤΟΜΥ					3											Πλαταιών 26-28 (συστεγάζονται με ΤΙ Χαριλάου)	30,00
		1Η & 6Η ΤΟΜΥ					2											Ανατολικής Ρωμυλίας 38 και Δορυλαίου 32	20,00
		Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ		3		2	7	9	2					1					250,00
		Κ.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ		6			4	8	1	1				2					230,00
		Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ	3	1			18	1				9		4					360,00
		Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ					23	2	1		2	3							315,00
		Κ.Υ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ		3			15	2		2				4					270,00
ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ			9	14	4	4	136	29	4	3	2	12	17				1		2.475,00
2	ΚΙΛΚΙΣ	Κ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ		2			12	1					1		2				185,00
		Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ		3			8	1						11					230,00
		Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	2	1			8	1						4					160,00
	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ		2	6			28	3					1		17				575,00

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

3	ΣΕΡΡΩΝ	Κ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ					12												120,00
		ΤΟΜΥ ΣΕΡΡΩΝ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ					3												30,00
		Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ	2				19						2	2					250,00
		Κ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	1	1			18						2	2					240,00
		Κ.Υ. Ν.ΖΙΧΝΗΣ	2	5			26						1	2					360,00
		Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	1				17						2	2					220,00
		Κ.Υ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ		8			16		1				2	2					295,00
		Κ.Υ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ	1				18						2	2					230,00
		Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ		1			14						2	1					180,00
		Κ.Υ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	1				11						2	2					160,00
	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ		8	15			154		1				15	15					2.085,00

4	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	1				15	2						2					200,00
		Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ	2				11							4					170,00
		Κ.Υ.Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	3				14	3						3					230,00
		Κ.Υ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	1	1			10	1						3					160,00
		Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ					36							3					390,00
		Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	6			1	8	2						3					200,00
		Ι. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ		2			4	2						3					110,00
	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		13	3		1	98	10						21					1.460,00

5	ΔΡΑΜΑΣ	Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ		1	2	11	11								2				270,00
		Κ.Υ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ		1	2	2	12								1				180,00

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

		Κ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ					13	5							4				ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ	220,00		
		1Η ΤΟΜΥ ΔΡΑΜΑΣ					2												Σαγγαρίου 33 & Ραιδεστού	20,00		
		Κ.Υ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ		1	1		11	1						3						170,00		
	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ			3	5	13	49	6						10						860,00		
6	ΚΑΒΑΛΑΣ	Κ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ	1				9	1							7				ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ	180,00		
		Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ		1			18		*1						4				*1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΦΡΟΥ 25 LT	245,00		
		Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ	1				15	2							4					220,00		
		Κ.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ		2			7	1							8					180,00		
		Π.Ι. ΟΦΡΥΝΙΟΥ		1			2								2					50,00		
	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ		2	4			51	4	1						25					875,00		
7	ΞΑΝΘΗΣ	Κ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ	2	1			18	1							4					260,00		
		Κ.Υ.ΕΧΙΝΟΥ	1				7		1											95,00		
		Κ.Υ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ		1			7	2							2					120,00		
		Κ.Υ.ΑΒΔΗΡΩΝ		6			14						2*	1	1*	8*			*Αυτόματης κατάσβεσης	230,00		
	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ		3	8			46	3	1					2	7	1	8			705,00		
8	ΡΟΔΟΠΗΣ	Κ.Υ. ΣΑΠΩΝ		1			8	1					1		4					155,00		
		Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ		1			6	1					1		3					125,00		
		Κ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ																	ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ	0,00		

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

		1Η ΤΟΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ					2												Παρ.Παναγιώτη Έλλη (πίσω από το Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής περιοχή Εκτενεπόλ)- σε κτίριο του ΚΕΦΙΑΠ	20,00		
		2Η ΤΟΜΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ					2												Φιλίππου 2-4 , 69132	20,00		
	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ			2			18	2					2		7					320,00		
9	ΕΒΡΟΥ	Κ.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ					14								3				ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ	170,00		
		1Η ΤΟΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ ΗΣ						2											Γ. Καρτάλη 2 & Ανδρονίκου- σε κτίριο του Β΄ ΚΑΠΗ	20,00		
		Κ.Υ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ		2			5	2						3						120,00		
		Κ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	1	1			15							2						190,00		
		Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΩΝ	1				20	1						2						240,00		
		Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ		2	2		58	1						4						670,00		
		Π.Ι. Κ.Υ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ		4			28							1						330,00		
		Π.Ι. Κ.Υ.ΔΙΚΑΙΩΝ	1				7													80,00		
		Κ.Υ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ																	ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ	0,00		
		Π.Π.Ι. ΦΕΡΩΝ	1	1			9	2						8						210,00		
	ΣΥΝΟΛΟ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ		4	10	2		158	6						23						2.030,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ			41	65	11	18	738	63	7	3	2	12	3	17	142	1	8	1		11.385,00		

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2								
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ								
A/A	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Σύστημα πυρανίχνευσης (Πίνακας Πυρ., σειρήνες, μπουτόν, ανιχνευτές)	Φωτισμός ασφαλείας	Πίνακες κατάσβεσης συστημ. ολικής κατάκλυσης	Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
1	ΕΒΡΟΥ	Κ.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ	Αυτόμ. πίν. πυρανίχνευσης, φαροσειρήνες, μπουτόν		ΟΧΙ	ΑΠΛΟ ΥΔΡ/ΚΟ ΠΥΡ/ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		250,00
		Π.Π.Ι. ΦΕΡΩΝ	1 αυτόμ. πίν. πυρανίχνευσης, μπουτόν, 25 ανιχνευτές καπνού	18 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΟΧΙ	ΟΧΙ		250,00
2	ΞΑΝΘΗΣ	Κ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ	Αυτόμ. Πίν. πυρανίχνευσης, 3 σειρήνες πυραν., 5 μπουτόν, 20 ανιχνευτές καπνού	29 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΟΧΙ	ΑΠΛΟ ΥΔΡ/ΚΟ ΠΥΡ/ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		250,00
3	ΚΑΒΑΛΑΣ	Κ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ		10 ΤΕΜΑΧΙΑ				250,00

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

		Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	αυτόμ. πίν. πυρανίχνευσης, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού	ΕΧΕΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		ΑΠΛΟ ΥΔΡ/ΚΟ ΠΥΡ/ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		250,00
		Π.Ι. ΟΦΡΥΝΙΟΥ	αυτόμ. Πίν. πυρανίχνευσης, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού	ΕΧΕΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		ΑΠΛΟ ΥΔΡ/ΚΟ ΠΥΡ/ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		250,00
4	ΣΕΡΡΩΝ	Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	Αυτόμ.πίνακα πυρανίχνευσης, 1 σειρήνα πυραν., 2 μπουτόν, 9 ανιχνευτές καπνού.	9 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΟΧΙ	ΑΠΛΟ ΥΔΡ/ΚΟ ΠΥΡ/ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		250,00
5	ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4ΗΣ ΥΠΕ	Διευθυνησιοδοτούμενος Πίνακας πυρανίχνευσης 1 βρόγχου, ανιχνευτές καπνού (74 τεμ.), φαροσειρήνες (5τεμ.)	46 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΝΑΙ	ΑΠΛΟ ΥΔΡ/ΚΟ ΠΥΡ/ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (5 Π.Φ.)	Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11, Καλαμαριά	250,00
		Κ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ	Αυτόμ.πίν.πυρανίχνευσης, 12 φαροσειρήνες, 5 μπουτόν, 33 ανιχνευτές καπνού	17 ΤΕΜΑΧΙΑ		ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 12 Π.Φ. ΚΑΙ 60 ΚΕΦΑΛΕΣ Sprinkler		250,00
6	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ					Δεν περιλαμβάνεται διότι η συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης γίνεται μέσω συστήματος ΒΜΣ του κτιρίου	0,00

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

		Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	Αυτόμ. πίνακα πυρανίχνευσης, σειρήνες πυραν., μπουτόν, ανιχνευτές καπνού	24 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ	ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		350,00
		Ι. ΣΤΑΤΩΝΙΟΥ	Αυτόμ. πίνακα πυρανίχνευσης, σειρήνες πυραν., μπουτόν, ανιχνευτές καπνού					250,00
7	ΚΙΛΚΙΣ	Κ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ	αυτόμ. πίν. πυρανίχνευσης, 4 σειρήνα πυραν., 7 μπουτόν, 29 ανιχνευτές καπνού.	23 Τεμ.	ΝΑΙ. CO2 45kg x 4 & 1 Πιλότο CO2	ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ		250,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3					
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ					
α/α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	Υπηρεσίες συντήρησης πυροσβεστήρων (€ χωρίς ΦΠΑ)	Υπηρεσίες συντήρησης λοιπού εξοπλισμού πυροπροστασίας (€ χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπολογισμός (€ χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικός Προϋπολογισμός (€ με ΦΠΑ)
1	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	2.475,00	500,00	2.975,00	3.689,00
2	ΚΙΛΚΙΣ	575,00	250,00	825,00	1.023,00
3	ΣΕΡΡΩΝ	2.085,00	250,00	2.335,00	2.895,40
4	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	1.460,00	600,00	2.060,00	2.422,40
5	ΔΡΑΜΑΣ	860,00	0,00	860,00	1.066,40
6	ΚΑΒΑΛΑΣ	875,00	750,00	1.625,00	2.015,00
7	ΞΑΝΘΗΣ	705,00	250,00	955,00	1.184,20
8	ΡΟΔΟΠΗΣ	320,00	0,00	320,00	396,80
9	ΕΒΡΟΥ	2.030,00	500,00	2.530,00	3.137,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		11.385,00	3.100,00	14.485,00	17.829,40

Έρευνα αγοράς με αριθμό 101/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης - πυρανίχνευσης - πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής (CPV: 50413200-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. - ΤΟΜΥ - Π.Ι. - Π.Π.Ι.), αρμοδιότητας της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:.....
 Ημερομηνία Έκδοσης:
 Προς 4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 Τμήμα Προμηθειών οδός: Ιουστινιανού 1, Τ.Κ.: 551 34, Πόλη: Καλαμαριά.
 Εγγύηση μας υπ' αριθμ. για ευρώ
 Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών
 ΑΦΜ:..... οδός αριθμός.....
 ως Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας την υπ' αριθμ. σύμβαση, που
 θα καλύπτει την ανάθεση συνολικής αξίας και ότι,
 σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει
 εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
 Φ.Π.Α. της προμήθειας ειδών και ποσού

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση
 υπέρ της Εταιρείας (ή, σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιρειών: 1) ,
 2) , ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
 υποχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και
 εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του
 δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες,
 ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της Εταιρείας και χωρίς έρευνα
 του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η Εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε
 να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας
 και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
 εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να
 επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας
 απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση
 καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα
 παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
 Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζόμενου και του ποσού της παρούσας, δεν υπερβαίνει
 το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
 εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

.....
 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)